

Piotrków Trybunalski, 21 marca 2019r

DRM.0003.28.2019

**Pan Marian Błaszczyński  
Przewodniczący Rady Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego**

**Dotyczy : Pytania Pana Radnego Piotra Gajdy.**

W nawiązaniu do pytania Pana Radnego, złożonego w dniu 18 marca br, przedkładam w załączeniu następujące wyjaśnienia  
:

**WICEPREZYDENT MIASTA  
ADAM KARZEWNIK**

## Odpowiedź na wniosek/ pytanie radnego

Pytanie z dnia 18.03.2019 roku
Zgłoszone przez: Piotra GAJDE
Tytuł pytania : Rondo Dmowskiego/AK/Górnej/Żelaznej
Treść pytania (w załączeniu)
<p>ODPOWIEDŹ:</p> <p>W odpowiedzi na pytanie Pana Piotra Gajdy w sprawie przebiegu prac podczas przebudowy skrzyżowania Biuro Inwestycji i Remontów informuje, że do dnia 18 marca br wykonano : nowy przebieg kanalizacji sanitarnej, do której obecnie podłączani są odbiorcy, fragment kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Żelaznej oraz fragment wodociągu. Wykonawca usunął przeznaczone do wycinki drzewa i krzewy oraz wykonał utwardzenia w pasie zielonym, w celu wdrożenia kolejnego etapu tymczasowej organizacji ruchu. Ułożono wg nowych tras kable energetyczne i rozpoczęto budowę oświetlenia ulicznego. Na koniec lutego br zafakturowano do zapłaty kwotę 460.078,01 zł.</p> <p>W sprawie roszczenia spowodowanego błędem projektanta sieci wod-kan, w dniu 15 lutego 2019r, wystąpiono do ubezpieczyciela firmy STU Ergo Hestia SA z wnioskiem o zapłatę równowartości poniesionej szkody w wysokości ok 77 tys zł. W dniu 18 lutego 2019r wniosek został zarejestrowany pod nr GL50/4600/19. Z uwagi na pismo Generalnego Wykonawcy o wycofanie roszczenia zapłaty w/w kwoty, Miasto wycofało w dniu 26 lutego 2019r swój wniosek złożony wcześniej do ubezpieczyciela. Roboty naprawcze zostały wykonane bez dodatkowej odpłatności z tego tytułu.</p> <p>W odpowiedzi na kolejny punkt wniosku, w sprawie odpowiedzialności za błędy projektowe Biuro Inwestycji i Remontów informuje, że błąd popełnił autor projektu branży sanitarnej Pan [redacted] i jego asystent – Pan [redacted]. Kierownikiem budowy jest Pan [redacted] z firmy Erbedim a kierownikiem robót sanitarnych Pan [redacted] z firmy Prospol.</p> <p>Jak na każdej budowie, podczas głębokich wykopów, napotkano na niezainwentaryzowane sieci energetyczne, do których żaden gestor się nie przyznał oraz sieci gazowe leżące w innej lokalizacji niż zaznaczona na mapie dc projektowych. Podczas narady koordynacyjnej z Wykonawcą robót i</p>

projektantem omówiono kwestie błędów projektowych i sposoby przeciwdziałania takim sytuacjom. Szczególną uwagę zwrócono na odpowiedzialność geodetów, których zadaniem winno być dokładne wykonanie mapy z weryfikacją danych historycznych a następnie, podczas wytyczania sieci ponowne sprawdzenie rzędnych wysokościowych.

.....  
podpis osoby sporządzającej odpowiedź

.....  
Akceptacja Wiceprezydenta

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	352581.725294.736093
Nazwa dokumentu	Odpowiedź na pytanie P.Gajdy.pdf
Tytuł dokumentu	Odpowiedź na pytanie P.Gajdy
Data dokumentu	2019-03-21 14:41:36
Skrót dokumentu	5E717B5A676A014544B6ABC7A18D71BC1C4 9E369
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	2019-03-21 14:41:29
Podpisane przez	Adam Marian Karzewnik II Zastępca Prezydenta Miasta
	EZD 3.81.26.26.10880
Data wydruku:	2019-03-22 11:59:35
Autor wydruku:	Kielbik Monika kancelista