

5.0. Zestawienie podstawowych materiałów - kotłowni

Lp	Wyszczególnienie	Ilość
1	Kocioł gazowy Heatmaster typ HM 101 z palnikiem BG 2000 M z sterownikiem MCBA + moduł AM 3-11 f-my ACV	1 kpl.
2	Czujnik temp. zewnętrznej NTC 4 / AF 120 ACV	1 szt.
2a	Czujnik temp. c.o. NTC 6 - ACV	1 szt.
3	Termostatyczny zawór mieszający ciepłej wody użytkowej SIMPLE MIX Dn25 - ACV	1 szt.
4	Trójdrogowy zawór mieszający MINIMIX Dn32 + siłownik trójstawny SM 4-6 - ACV	1 kpl.
5	Zawór bezpieczeństwa c.w.u. Dn25 6,0 bar - ACV	1 szt.
6	Zawór bezpieczeństwa c.o. Dn25 ; 2,0 bar - SYR typ 1915	1 szt.
7	Naczynie przeponowe NG 25 L + taśma mocująca - Reflex	1 szt.
8	Pompa obiegowa c.o. UPE 32-80 Grundfoss (nastawa 30 kPa, przepływ 2,0 m ³ /h)	1 szt.
8a	Pompa cyrkulacyjna UP 20-15 N Grundfos	1 szt.
9	Zawór kulowy Dn 40 z holendrem	3 szt.
9a	Zawór kulowy Dn32 z półśrubunkiem	2 szt.
10	Zawór kulowy Dn25 z półśrubunkiem	4 szt.
11	Zawór kulowy Dn15 z półśrubunkiem	7 szt.
12	Zawór zwrotny Dn40	1 szt.
13	Zawór zwrotny Dn25	1 szt.
14	Zawór zwrotny Dn15	2 szt.
15	Filtr Dn40	1 szt.
16	Filtr Dn25	1 szt.
16a	Filtr Dn20	1 szt.
17	Termomanometr 0-100 ⁰ C ; 0 – 4 bar	2 szt.
18	Odpowietrznik automatyczny Dn15	1 szt.
19	Rozdzielacze Dn 50 L ~ 50 cm	2 szt,
-	Komin + czopuch Dn150 ze stali kwasoodpornej L ~ 4 mb	1 kpl.