


Zestawienie rur Stabi Glass :
Dn 16 - 190 mb
Dn 20 - 96 mb
Dn 25 - 44 mb
Dn 32 - 76 mb
Dn 40 - 28 mb

L10	Hall główny	Teak	63,79 m ²
L11	Bufet	Marmur	38,64 m ²
L12	Przedśrodek kuchni	Teak	5,69 m ²
L13	WC zolęca bufetu	Teak	1,70 m ²
L14	Zaplecie bufetu	Teak	18,31 m ²
L15	Kuchnia	Teak	7,07 m ²
L16	WC męski - czyste	Teak	3,08 m ²
L17	WC męski	Teak	6,01 m ²
L18	Ściana konferencyjna	Marmur	32,30 m ²
L19	Pokoje dziennikarskie	Marmur	16,25 m ²
L20	Pokoje marketingu	Marmur	13,14 m ²
L21	Hall	Marmur	13,03 m ²
L22	WC damski - przedśrodek	Teak	3,75 m ²
L23	WC damski	Teak	5,15 m ²
L24	Pokoje portalkowy	Teak	5,15 m ²
RAZEM KONDYCJALNIE			233,60 m ²

Schemat



Wentylatory f-my Uniwersal :
W1 - 50 m³/h - ścienny EDM 80T
W2 ~ 150 m³/h - ścienny EDM 200T
W4 ~ 300 m³/h - dachowy DAs -200+BU/200+
podstawa tłumiąca
Instalacja c.o. w warstwie posadzkowej
(zasilanie i powrót - nieopisane Dn16)

Temat: Stadion miejski CONCORDIA Piotrków Trybunalski 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Żwirki 8 dz.177/8, obr.32.			
Inwestor: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. Szkolna 28 97-300 Piotrków Trybunalski			
Projektant: mgr inż. Stefan Łagiewka nr upr. 293 / 88 / WL		Podpis:	
Data: Lipiec 2008		Branża: SANITARNA	
Wszystkie prawa autorskie są własnością:		Tytuł rysunku: Inst. ogrzewcza z kotłownią gaz. oraz went. mech. wybranych pom. budynku klubowego	
Pracownia Architektoniczna		- RZUT PIĘTRA -	
Nr rysunku:		2	