0.0 Hall główny
0.1 Przedsionek
0.2 Klatka schodowa
0.3 Szatnia gospodarzy
0.4 Natryski
0.5 WC 1
0.6 WC 2
0.7 Pokój lekarza
0.8 Pokój delegata PZPN
0.9 WC ogólnodostępne – przedsionek
0.10 WC ogólnodostępne
0.11 Szatnia sędziów
0.12 Toaleta sędziów
0.13 Szatnia gości
0.14 Natryski
0.15 WC 1
0.16 WC 2



LEGENDA :
- Gn. wtyczkowe 230V
- Gn. wtyczkowe 230V podwójne
- Gn. wtyczkowe 400V
- Zestaw gniazd wtyczkowych: gn.230V – 2szt. gn.230V DATA – 2szt. gn.RJ45+gn.RJ12 – 1szt.
- Oprawa świetlówkowa 2x36W np. ES-System BU236 + BUR36
- Oprawa świetlówkowa 2x36W IP65 np. ES-System COSMO_1 236
- Oprawa świetlówkowa boczna 2x18W np. Thorn SEINE SE TC-DEL HF SQ L
- Oprawa świetlówkowa boczna 2x18W IP44 np. Thorn THAMES TH 2x18W TC-DEL HF SQ L
- Oprawa świetlówkowa 4x18W z rastrem aluminiowym np. ES-System SR418.U-AD
- Oprawa świetlówkowa 4x18W z rastrem parabolicznym np. ES-System SR418.P-A
- Oprawa świetlówkowa 2x18W IP44 np. Thorn THAMES TH 2x18W TC-DEL HF SQ L
- Wyłącznik
- Wyłącznik AGW Neolux III
- Wyłącznik wentylatora kanałowego
- Zestaw zabezpieczająco sterujący wentylatora
- Przełącznik świecznikowy
- Przełącznik schodowy
- Oprawa ewakuacyjna kierunkowa
- A Oprawa z modułem awaryjnym 2h
- P.Z. Przekaźnik zmierzchowy
- Wentylator EDM-100T
- Wentylator EDM-200T

Temat:
Stadion miejski CONCORDIA Piotrków Trybunalski
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Żwirki 8 dz.177/8, obr.32.

Inwestor:
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
ul. Szkolna 28 97-300 Piotrków Trybunalski

Projektant:	tech. Zbigniew Kotecki upr. nr 235/90/Wł.	
Współpraca:	tech. Marcin Kotecki	
	mgr inż. Adam Nycz	
	inż. Daniel Jaworski	
Sprawdzający:	inż. Gorgoniusz Markiewicz upr nr 351/63/MBUiA.	

Data:	Branża:	Faza:	Skala:
Lipiec 2008	INST. ELEKTR.	P. WYKONAW.	1:50

Wszystkie prawa autorskie są własnością:
Pracownia Architektoniczna
FERDZYNOWIE
Al. Kościuszki 33/35, 90-418
tel. (42) 6333 976, biuro@ferdzynowie.com
www.ferdzynowie.com

Tytuł rysunku:
RZUT PARTERU
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Rewizja:	Nr rysunku:
01	1