


ul. Dąbrowskiego
8


/ZK na zewnątrz/

ZK-4/4/1



YAKXS 5x50mm² l=12m

Wyt. Gł.



Piętro

Parter

YDY 3x10mm² l=7m

YDY 3x10mm² l=7m

YDY 5x10mm² l=7m

YDY 3x10mm² l=22m

YDY 3x10mm² l=32m

YDY 3x10mm² l=18m

Instal. istn.

Instal. istn.

Instal. istn.

Instal. istn.

Instal. istn.

Instal. istn.

S301B25

S301B25

S301B25

S303B16

S301B25

S301B25

S2

S2

S4

S2

S2

S2

licz.3-f.-1szt.
licz.1-f.-5szt.

Pi=33kW
Psz=18,2kW
I=26,3A

UWAGI:

1. Obudowy z tworzywa termoutwardzalnego IP 44.
2. Zamki typu Master Key.
3. W tablicy licznikowej TL oddzielny przedział dla rozłącz. RB, oraz rezerwa miejsca na 3 zegary sterujące.
4. Ostateczna wartość zabezpieczeń przed i zalicznikowych ustalić z TO RE Piotrków Tryb. i Odbiorcą na etapie realizacji.

Układ TN-S

BIURO PROJEKTOWE I USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. Tadeusz Pabin 97-300 Piotrków Tryb. ul. Korczaka 9				
Nazwa obiektu : Modernizacja ul. Dąbrowskiego w Piotrkowie Tryb. Wewnętrzne Linie Zasilające i Układy Pomiarowe				
Numery ewidencyjne działek: Piotrków Tryb. obr 22 dz. nr 73, 55, 74/1, 74/2, 75, 76, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 90/2				
Nazwa i adres Inwestora: Gmina Piotrków Tryb. 97-300 Piotrków Tryb. Pasaż Rudowskiego 10				
Branża	Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Data
Elektr.	Projektował	mgr inż. Tadeusz Pabin	UAN.V 8388/24/87	11.2008
Nazwa rysunku: Schem. Ideowy Zasil. ul. Dąbrowskiego 8			Skala:	Nr rys.: 20