


*Układ TN-S*

UWAGI:

1. Obudowy z tworzywa termoutwardzalnego IP 44.
2. Zamki typu Master Key.
3. W tablicy licznikowej TL oddzielny przedział dla rozłącz. RB, oraz rezerwa miejsca dla zegarów sterujących.
4. Ostateczna wartość zabezpieczeń przed i zalicznikowych ustalić z TO RE Piotrków Tryb. i Odbiorcą na etapie realizacji.

BIURO PROJEKTOWE I USLUG TECHNICZNYCH
mgr inż. Tadeusz Pabin
97-300 Piotrków Tryb. ul. Korczaka 9

Nazwa obiektu: Modernizacja ul. Dąbrowskiego w Piotrkowie Tryb. Wewnętrzne Linie Zasilające i Układy Pomiarowe

Numery ewidencyjne działek: Piotrków Tryb. obr 22 dz. nr 73, 55, 74/1, 74/2, 75, 76, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 90/2

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Piotrków Tryb. 97-300 Piotrków Tryb. Pasaż Rudowskiego 10

| Branża | Imię i nazwisko | | Nr uprawnień | Data | Podpis |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektr. | Projektował | mgr inż. Tadeusz Pabin | UAN.V 8388/24/87 | 11.2008 | |

Nazwa rysunku: Schem. Ideowy Zasil. ul. Dąbrowskiego 18 | Skala: | Nr rys: 28