



ul. Dąbrowskiego
2

/ZK na zewnątrz/

ZK-4/4/1




YAKXS 5x35mm² l=2m



TL

licz.3-f.-2szt.

Pi=16kW
Psz=14,4kW
I=20,8A



YDY 5x10mm² l=30m

YDY 5x10mm² l=12m

UWAGI:

- Obudowy z tworzywa termoutwardzalnego IP 44.
- Zamki typu Master Key.
- W tablicy licznikowej TL oddzielny przedział dla rozłącz. RB, oraz rezerwa miejsca na 2 zegary sterujące.
- Ostateczna wartość zabezpieczeń przed i zalicznikowych ustalić z TD RE Piotrków Tryb. i Odbiorcą na etapie realizacji.

Układ TN-S

BIURO PROJEKTOWE I USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. Tadeusz Pabin 97-300 Piotrków Tryb. ul. Korczaka 9				
Nazwa obiektu: Modernizacja ul. Dąbrowskiego w Piotrkowie Tryb. Wewnętrzne Linie Zasilające i Układy Pomiarowe				
Numery ewidencyjne działek: Piotrków Tryb. obr. 22 dz. nr 73, 55, 74/1, 74/2, 75, 76, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 90/2				
Nazwa i adres Inwestora: Gmina Piotrków Tryb. 97-300 Piotrków Tryb. Pasaż Rudowskiego 10				
Branża	Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Data
Elektr.	Projektował	mgr inż. Tadeusz Pabin	UAN.V 8388/24/87	11.2008
Nazwa rysunku: Schem. Ideowy Zasil. ul. Dąbrowskiego 2			Skala:	Nr rys. 17