

Piotrków Tryb. dn. 25.08.2009 r.

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **PRZEBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W PASIE DROGOWYM ORAZ SIECI GAZOWEJ W UL. KAROLINOWSKIEJ NA ODCINKU OD UL. ŁÓDZKIEJ DO UL. ROLNICZEJ ORAZ W UL. ROLNICZEJ NA ODCINKU OD UL. KAROLINOWSKIEJ DO TORÓW PKP W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N.: „MODERNIZACJA UL. KAROLINOWSKIEJ /ROLNICZEJ NA ODC. OD UL. ŁÓDZKIEJ DO SSE W RAMACH PROGRAMU POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ DO CENTRÓW LOGISTYCZNYCH I OBSZARÓW PIOTRKOWSKIEJ PODSTREFY ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ – ETAP I”**

Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjaśnienie czy w przedmiocie zamówienia przy budowie wodociągów ma zostać zastosowany materiał w postaci rur PE typoszeregu PE 100 SDR 17 PN 10 tak jak określa SIWZ, projekt i kosztorys czy też zgodnie z wymogami MZGK należy przyjąć do wyceny rury PE 100 SDR 11 PN 16?

Odpowiedź nr 1:

W wycenie sieci wodociągowej należy jako materiał na jej budowę uwzględnić typoszereg: PE100 SDR 11 PN16, a nie jak w projekcie i SIWZ: typoszereg PE100 SDR17 PN10.

	JEST	POWINNO BYĆ
1.	Sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 Ø315 wraz z niezbędnymi kształtkami, kolanami, łukami, trójnikami	Sieć wodociągowa z rur PE100 SDR11 PN16 Ø315 wraz z niezbędnymi kształtkami, kolanami, łukami, trójnikami
2.	Sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 Ø225 wraz z niezbędnymi kształtkami, kolanami, łukami, trójnikami	Sieć wodociągowa z rur PE100 SDR11 PN16 Ø225 wraz z niezbędnymi kształtkami, kolanami, łukami, trójnikami
3.	Sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 Ø160 wraz z niezbędnymi kształtkami, kolanami, łukami, trójnikami	Sieć wodociągowa z rur PE100 SDR11 PN16 Ø160 wraz z niezbędnymi kształtkami, kolanami, łukami, trójnikami

4.	Sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 Ø110 wraz z niezbędnymi kształtkami, kolanami, łukami, trójnikami	Sieć wodociągowa z rur PE100 SDR11 PN16 Ø110 wraz z niezbędnymi kształtkami, kolanami, łukami, trójnikami
5.	Sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 Ø90 wraz z niezbędnymi kształtkami, kolanami, łukami, trójnikami	Sieć wodociągowa z rur PE100 SDR11 PN16 Ø90 wraz z niezbędnymi kształtkami, kolanami, łukami, trójnikami

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunańskiego

Andrzej Kacperek