



Zasilanie z tablicy TZ System sieci TN-S
zabezpieczenie B40

$$P_i = 12,7 \text{ kW}$$
$$\begin{array}{c} \downarrow \\ \parallel \\ \text{K} \end{array}$$
 $P_o = 12.7 \text{ kW}$

Nr obwodu		T01	T01		OZ1	OZ1	OZ1			
Przeznaczenie	Zasilanie tablicy TOT	Oświetlenie boiska	Oświetlenie boiska	Oświetlenie boiska	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie zewnętrzne			
Pomieszczenie	kat. 1 ("B")	do piłki nożnej	do piłki nożnej	do piłki nożnej	na bud. zaplecza	maszt M8	maszt M1 i M3			
Moc zainst.	max 12,7 kW	max 4,8 kW	max 4,8 kW	max 4,8 kW	max 0,5 kW	max 0,4 kW	max 0,8 kW			
Inwestycja: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO - ORLIK 2012", ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO ZAPLECZA SZATNIOWEGO PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO PRZY GIMNAZJUM NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. BRONIEWSKIEGO 5, DZ. NR 122/3, 130, OBR. 2		Inwestor: MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. SZKOŁNA 28 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI		"AMIBUD" Cezary Ilnicki, 59-930 Pieńsk, ul. Świerczewskiego 84, tel. 696486906, amibud@gmail.com		Projektował: mgr inż. Grzegorz Drelich sieci, instalacje i urządzenia elektryczne		Skala: Branża: elektryczna %		
						Uprawnienia: SLK/0605/POOE/04				
								Sprawdził: mgr inż. Jan Kostrzanowski sieci, instalacje i urządzenia elektryczne		Podpis: Data: Nr rys. E-8 ark.1/2
								Uprawnienia: UAN-VIII-7342/156/94		