



- UWAGI:**
1. Kable układać zgodnie z PN-76/E-05125;
  2. Dla kabli NN rury ochronne Aort fi 110;
  3. Dla kabli oświetl. rury ochronne Aort fi 50;
  4. W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu wykopy wykonywać tylko ręcznie;
  5. Kable w rejonie istniej. studzienki p.45 układać w uzgodnieniu z TFSa.

- - - - - Projektowana linia kablowa
- - - - - Projektowany przepust rurowy
- - - - - Projektowany słup oświetleniowy
- - - - - Projektowane złącze kablowe
- - - - - Istn. linia napow. NN do demontażu
- - - - - Projektowana kanalizacja telefoniczna
- - - - - Projektowany wodociąg
- - - - - Projektowana kanalizacja deszczowa
- - - - - Projektowana kanalizacja sanitarna
- - - - - Projektowany gazociąg

BIURO PROJEKTOWE I USŁUG TECHNICZNYCH			Branża:		Elektr.	
ul. Tadeusza Półn. 97-500 Piotrków Tryb. ul. Korczaka 9			Nazwa obiektu:		Przebudowa sieci elektroenergetycznej NN, SN i Oświetl. Ulicznego przy ul. Słowackiego w Piotrkowie Tryb.	
			Numer ewidencyjny obiektu:		Piotrków Tryb. obr. 22. dz. nr 133, 722, 1/3, 61/1, 1/4	
			Nazwa i adres inwestora:		PGE DYSTRYBUCJA KODZ-TEREN S.A. Łódź ul. Piotrkowska 58	
			Branża:		Regin Energetyczny Piotrków Tryb. Piotrków Tryb. ul. Narutowicza 35	
			Elektr.		Projektował mgr inż. Tadeusz Półn. Nr uprawnień 6388/2487	
			Data:		11.2008	
			Projektant:		mgr inż. Tadeusz Półn.	
			Nazwa projektu:		Projekt Zagospodarowania Dziatki	
			Skala:		1:500	
			Nr projektu:		1	

Mapa przyjęta do zasobów MODG 1K w Piotrkowie Tryb. dn. 29-12-2008  
i zaewidencjonowana pod numerem 1560.222-177/2008