


1F.. -ZABEZPIECZENIE PRZEPięCIOWE W TORZE ZASILANIA
2F.. -ZABEZPIECZENIE PRZEPięCIOWE W TORZE 4...20 mA
0F.. -WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 2A
3F.. -ZABEZPIECZENIE PRZEPięCIOWE DLA SIECI PROFIBUS
T.. -TERMINATOR PROFIBUS LUB MODBUS
K.. -KONWERTER PROFIBUS/MODBUS
REP.. -WZMACNIACZ SIECI PROFIBUS

 <div>WYKONAWCA CDM CDM Sp. z o. o. ul. Sowiński 40, 01-440 WARSZAWA Biuro Projektów, Copelandki Wodociąg i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa</div>	PROJEKTOWAŁ		INWESTOR	NAZWA RYSUNKU:	STADIUM	DATA		
	Dariusz Michaleczuk						NR UPRAWNIEN	PODPIS
	OPRACOWAŁ							
	Artur Kowalik							
	NR UPRAWNIEN							
	PODPIS							
	SPRAWDZIŁ							
Krzysztof Ziolkowski		NR UPRAWNIEN	KL-269/86	PODPIS				
TYTUŁ PROJEKTU		Modernizacja oczyszczalni ścieków - Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim						
Wzrost 2.1. Rozmieszczenie elementów w skrzynkach obiektyowych cz.2		PW						
BRANŻA		IX 2011						
NR RYSUNKU		AKPiA 046/P/PW/12/21						