


- UWAGI:
1. Uziom otokowy układać na głębokości 0,6m w odległości nie mniejszej niż 1m od budynku
  2. Zacziski probiercze instalować na zwodach pionowych na wysokości 1,2m.

TYTUŁ PROJEKTU		Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII			
w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim					
WYKONAWCA:		CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 04, 01–004 Warszawa			
		Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa			
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski				
OBIEKT:	Obiekt nr 4 – Pompownia ścieków i osadów				
NAZWA RYS.	Plan instalacji odgromowej				
Główny projektant	<sup>mgr inż.</sup> Elżbieta Kozłowska		BRANŻA:	Elektryczna	
Projektował	<sup>mgr inż.</sup> Andrzej Popek	St 348/78	STADIUM:	PW	
Opracował	<sup>mgr inż.</sup> Łukasz Molik	spec. instalacyjno-inżynieryjna	SKALA:	1:100	
Opracował	<sup>mgr inż.</sup> Patrik Pajestka		DATA:	IX 2011	
Sprawił	<sup>mgr inż.</sup> Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07	NR RYS:	046/E/PW/4/5	
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 00	