

Nazwa odbiornika	Zasil. z R12 sekcja I	Zasil. z R12 sekcja II	Ochrona kl. B+C	Pomiary	Zasuwa 2Z1/5A Ob. 5	Zasuwa 2Z2/5A Ob. 5	Zasuwa 2Z1/5B Ob. 5	Zasuwa 2Z2/5B Ob. 5	Tablica zgarniacza 2a1/5A Ob. 5	Tablica zgarniacza 2a2/5A Ob. 5	Tablica zgarniacza 2a1/5B Ob. 5	Tablica zgarniacza 2a2/5B Ob. 5	Tablica rynny RDP1/5A Ob. 5	Tablica rynny RDP2/5A Ob. 5	Tablica rynny RDP1/5B Ob. 5	Tablica rynny RDP2/5B Ob. 5	Zestaw grzejni Ob. 5	Zestaw grzejni Ob. 5	Oświetlenie osadnik wstępny Ob. 5	Rezerwa	Rezerwa	Szafa pompowni części zlewiskowych Ob. 5	Rezerwa	Rezerwa
PS	–		–	–	0,75kW	0,75kW	0,75kW	0,75kW	0,25kW	0,25kW	0,25kW	0,25kW	0,2kW	0,2kW	0,2kW	0,2kW	8kW	8kW	0,5kW	–	–	4,8kW	–	–
Kabel	2x YKYzo 5x25 (5K21)		DY16	–	YKYzo 4x1,5 (5105W1)	YKYzo 4x1,5 (5106W1)	YKYzo 4x1,5 (5205W1)	YKYzo 4x1,5 (5206W1)	YKYzo 5x2,5 (5103W1)	YKYzo 5x2,5 (5104W1)	YKYzo 5x2,5 (5203W1)	YKYzo 5x2,5 (5204W1)	YKYzo 5x1,5 (5101W1)	YKYzo 5x1,5 (5102W1)	YKYzo 5x1,5 (5201W1)	YKYzo 5x1,5 (5202W1)	YKYzo 5x10 (5W3)	YKYzo 5x6 (5W4)	YKYzo 5x6 (5W5, 5W6)	–	–	YKYzo 5x6 (5W7)	–	–

Ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie w układzie sieci TN–S

TYTUŁ PROJEKTU:	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:	CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa			
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski			
OBIEKT:	Ob. 5 A,B – Osadnik wstępny			
NAZWA RYS:	Rozdzielnica R5 – Schemat ideowy			
Główny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			specjalność: Inst.elektryczne
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	St 348/78		projektu: PW
Opracował	mgr inż. Łukasz Mollik			skala: –
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka			data: IX 2011
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07		nr rys.: 046/E/PW/5/2
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	nr wer.: 00