Rzut



Nr	Wyszczególnienie	Średnica [mm]	Długość [mm]	Ilość [szt.]	Materiał	Masa [kg]
1	Zgarniacz łańcuchowy szerokości 4,5m długość 40m. Moc napędu 0,25kW. Wyposażony w szoflę sterowniczą i okablowanie.			4	–	–
2	Rynna odbioru części pływających Ø350. Długość 4,5m, Moc napędu 0,18kW. Wyposażona w szoflę sterowniczą i okablowanie.			4	stal OH18N9	–
3	Nastawna zasuwka przelewowa B=1,5m, wysokość zawieraftą 0,7m z przekładnią i kółkiem ręcznym.			4	stal OH18N9	86
4	Prefabrykowana, betonowa studnia DN1500, H=3,0m, płyta jarzmowa/pokrywa DN1500, właz montażowy 0,8x1,0m, laminatowa wkładka denna – element wyposażenia pompowni.			1	–	–
5	Pompa zatopiona Q=22m3/h; H=10,5m; P=2,4kW. Stopa sprzęgająca kolanowa do montażu na stałej powierzchni. Hydrodynamiczny zawór płuczący. – wyposażenie pompowni części pływających			2	–	~71
6	Zawór zwrotny klapowy DN80, PN10 – element wyposażenia pompowni			2	–	–
7	Zasuwa nożowa DN80, PN10 – element wyposażenia pompowni			2	–	–
8	Zasuwa nożowa DN200 PN10 z napędem elektrycznym Moc=0,75kW	DN200	60	4	–	41
9	Kolano segmentowe 90° DN900 PN1	900	1100	1	żywice polistrowe	–
10	Kolano segmentowe 45° DN500 PN1	500	600	1	żywice polistrowe	–
11	Rura z żywic polistrowych DN500 PN1 DN5000	500	~20m	–	żywice polistrowe	~31 kg/m
12	Rura stalowa DN200 206x3,0mm	200	~45m	–	stal OH18N9	15,25 kg/m
13	Trójnik stalowy spawany DN200gr. ścianki min. 3,0mm	200	356	8	stal OH18N9	~8
14	Zwężka symetryczna DN200/80 ze stali kwasoodpornej gr. ścianki min. 3mm	200/80	~300	4	stal OH18N9	~4
15	Rura stalowa DN80 84x2,0mm	80	~11m	–	stal OH18N9	4,11 kg/m
16	Koryto stalowe dopływowe. Blacha stalowa gr. min. 3mm.	–	–	–	stal OH18N9	
17	Koryto stalowe odpływowe, stałe. Blacha stalowa gr. min. 4mm. a. Krawędź przelewowa wg rys. wym.0,33x1,95m. Blacha stalowa gr. min. 3mm. b. Krawędź przelewowa wg rys. wym.0,33x4,5m. Blacha stalowa gr. min. 3mm.	–	–	–	stal OH18N9	

Uwagi:
1. Sposób mocowania i montaż zgarniacza zgodnie z wytycznymi producenta.
2. Systemowe przejścia szczelne rurociągów montować zgodnie z wytycznymi producenta.
3. Wszystkie elementy mocujące ze stali kwasoodpornej min. OH18N9.

Rew. 00	Projekt wykonawczy	IX 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA: CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa; Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Obiekt nr 5A,B,C,D – Osadniki wstępne

NAZWA RYS.: Rzut

Główny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska		Branża	Technologia
Projektant	mgr inż. Jacek Stanisz	GWK-7342-120/93	Etap	Projekt wykonawczy
Opracował	mgr inż. Zbigniew Zakrzewski		Skala	1:50
			Data	IX 2011
Sprawdził	mgr inż. Wacław Pajdziński	1208/73/Ww	Nr rys.	DAB/T/PW/5/2
Podpis	Data i podpis	Nr uprawnień	Podpis	Nr rew. 00