Przekrój B–B –arkusz 2



beton B37 (C30/37), W8, F150
na cemencie CEM III/A 32,5 N–NA HSRLH

beton podkładowy B10 (C8/10)
szlichta B30 (C25/30), F150

stal zbroj. # A–IIIN RB500W
stal profilowa nierdzewna 0H18N9

OTULINA:
– płyta dna 5cm
– ściany 4cm

UWAGI:
1. Rozpatrywać łącznie z rys. ogólnymi i Nr09,11
2. Pręty przechodzące przez otwory należy przeciąć i odgiąć w konstrukcję.

Rew. 00	Projekt wykonawczy		X 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji		Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA: CDM Sp. z o. o. ul. Sławki 40, 01-040 Warszawa; Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Ob. 6A, 6B Komora osadu czynnego

NAZWA RYS.: Przekrój pionowy B–B –zbrojenie–arkusz 2

Główny projektant	mgr inż. Elżbieta KOZŁOWSKA	WAŻNOŚĆ DO		BRANŻA	Konstrukcja
Projektował	Łukasz CIEŚLIK	WAŻNOŚĆ DO	WAŻ/70131/PDOK/04	FORMAT	A1
Sprawdził	mgr inż. Urszula LASKOWSKA			SKALA	1:25
Sprawdził	mgr inż.			DATA	X 2011
Sprawdził	mgr inż. Irena HALLICH		346/69	NR WG	346/B/PW/6/10
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR WER.	00