
Przekrój 3-3
Przekrój 2-2
Przekrój F-F
Szczegół usztywnienia zbrojenia
zbrojenie dna jak w E-E
taśma PVC nr3
taśma korytowa szer.32cm
taśma zewnętrzna PVC szer.32cm
przerwa przeciwdurzowa w betonowaniu
przejście szczelne typu hermetycznego do Dn200
blachowkręty wg rys.18
beton B37 (C30/37), W8, F150
na cemencie CEM III/A 32,5 N-NA HSRLH
beton podkładowy B10 (C8/10)
szlichta B30 (C25/30), F150
stal zbroj. # A-IIIN RB500W
stal profilowa nierdzewna OH18N9
OTULINA:
-płyta dna 5cm
-ściany 4cm
UWAGI:
1.Rozpatrywać łącznie z rys. ogólnymi
2.Pręty przechodzące przez otwory należy przeciąć i odgiąć w konstrukcji.
Rew. 00
Projekt wykonawczy
X 2011r
Nr rewizji
Opis rewizji
Data rewizji
TYTUŁ PROJEKTU:
Modernizacja oczyszczalni ścieków - Kontrakt 1B
w ramach projektu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim
WYKONAWCA:
CDM
ul. Otwaki 40, 01-640 Warszawa
Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
INWESTOR:
Miasto Piotrków Trybunalski
Panod Korona Budowlanego 1B, 97-300 Piotrków Trybunalski
OBIEKT:
Ob. 6A, 6B Komora osadu czynnego
NAZWA RYS.
Przekrój pionowy F-F, 2-2, 3-3-zbrojenie
Stanisław KOZŁOWSKA
Konstrukcja
Projektował
Tadeusz CIEŚLIK
mgr inż.Tadeusz CIEŚLIK
Data
Sprawdzał
Grażyna LASKOWSKA
Skala
1:50
Sprawdzał
Piotr WALUSIAK
Nr rys.
WK/B/PW/B/103
Podpis
Data i nazwisko
Nr sprawnom.
Podpis
Nr rys.
103