



Ciąg dalszy wg. projektu  
zewnętrznych sieci kablowych  
rys. 046/E/PW/00/01

**LIMAO:**

- 1. Obwód oświetleniowy zasilane z rozdzielni RPNW2
- 2. Instalacje oświetleniową wykonać przewodem YKPo 3x2,5mm<sup>2</sup> z oszczędzaniem szeregim, powodownymi wspólnie z instalacją słowia w korytarzach.
- 3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym  
wg PN-IEC 60354-4-41