



OZNACZENIA:

- oprawa metalohologenowa IP65, 150W
- oprawa świetłkowa IP65, 2x36W
- AW - oprawa świetłkowa IP65, 2x36W z modulem awaryjnym 2h
- oprawa świetłkowa IP54, 2x18W
- oprawa hologenowa, IP65, 70W
- oprawa świetłkowa nałstopowa IP44, 2x18W
- łącznik 1bieg., n/t, szczelny
- łącznik schodowy, n/t, szczelny
- gniazdo 24V
- instalacja oświetleniowa
- K50 - korytko kablowe (szer. 50mm)
- korytko wspólne dla instalacji słowej i oświetleniowej - p. rys. instalacji słowej

UWAGI:

- Obwody oświetleniowe zasilane z rozdzielni RPW9
- Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYz 3(4,5)x1,5mm² z osprzętem szczelnym, prowadzonym wspólnie z instalacją słową w korytkach oraz n/t.
- W pomieszczeniach obsługi, dyspozytorni i WC wykonać instalację p/t z osprzętem p/t, w pozostałych pomieszczeniach n/t.
- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym wg. PN-IEC 60364-4-41

TYTUŁ PROJEKTU		Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	
WYKONAWCA:		CDM Sp. z o. o. ul. Sławki 40, 01-040 Warszawa	
INWESTOR:		Miasto Piotrków Trybunalski	
OBIEKT:		Fasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski	
NAZWA RYS:		Plan instalacji oświetleniowej	
Główny projektant	Elżbieta Kozłowska	St 348/78	Elektryczna
Projektował	Andrzej Poppek		PW
Opracował	Łukasz Motik		1:50
Opracował	Piotrk Połeska		IX 2011
Supervizor	Mariusz Pazura	MAZ/0413/PW06/07	046/R/PW/9/2
Funckja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis