

Nazwa odbiornika	Zasilanie z RR12	Odpływ do rozdzielnicy R10A ob. 10A	Ochronnik kl. C	Zestaw gniazd ob. 10B	Szafa własna zgarniacza ob. 10B	Zasuwa ZE1/10B ob. 10B	Zasuwa ZE2/10B ob. 10B	Zasuwa ZKE1/10A ob. KR2	Zasuwa ZKE1/10B ob. KR2	Rezerwa	Rezerwa
Pi	–	–	–	8kW	~1,5kW	0,75kW	1,5kW	3,0kW	3,0kW	–	–
Kabel	YKYżo 5x25 (102KZ1)	YKYżo 5x25 (101KZ1)	DY16	YKYżo 5x6 (102W2)	YKYżo 5x6 (102W1)	YKYżo 4x2,5 (10201W1)	YKYżo 4x2,5 (10203W1)	YKYżo 4x2,5 (10102W1)	YKYżo 4x2,5 (10202W1)	–	–

Ochrona od porażeń – szybkie wyłaczenie w układzie sieci TN–S

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:

CDM Sp. z o. o.
ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Obiekt nr 10B – Zbiorniki retencyjne I°–istn. osadniki wstępne

NAZWA RYS.: Rozdzielnica R10B – Schemat ideowy

Głowny projektant	mgr inz. Elzbieta Kozłowska			BRANZA: Elektryczna
Projektował	mgr inz. Andrzej Popek	St 348/78		STADIUM: PW
Opracował	mgr inz. Łukasz Molik			SKALA: –
Opracował	mgr inz. Patryk Pajestka			DATA: IX 2011
Sprawdził	mgr inz. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07		NR RYS: 046/E/PW/10/5
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 00