




















## ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ARMATURY (dla 2 zbiorników)

| L.p. | Wyszczególnienie | Dnom | Ilość | materiał | orientacyjny ciężar |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ELEMENTY NOWE** | | | | |
| 1 | Rurociąg GRP SN5000 PN1 | 600 | 30m | GRP | 41,4 kg/m |
| 2 | Rurociąg PEHD80 SDR17 225x13,4mm | 300 | - | PE | 9 kg/m |
| 3 | Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa PN10 z napędem | 600 | 2 | - | ~1600 kg |
| 4 | Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa PN10 z napędem | 200 | 2 | - | ~130 kg |
| 5 | Zgarniacz osadu z pomostem | - | 2 | 1H118N8T | - |
| 6 | Przelew o ostrej krawędzi | - | 2x7m | DH118N8 lub 1H118N8T | 9,6 kg/m |
| 7 | Rurociąg doprowadzający ścieki do komory centralnej (kolano i prostka z kształtką redukcyjna) | 800 | - | DH118N8 lub 1H118N8T | ~350 kg |
| 8 | Czujnik poziomu | - | 2 | - | - |
| 9 | Tuleja kołnierzowa Dn200 z luźnym kołnierzem PN10 PEHD80 SDR17 | - | 1 kpl. | PE | - |
| 10 | Łuk 38° GRP SN5000 PN1 | 600 | 1 | GRP | - |
| 11 | Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa PN10 | 600 | 1 | - | ~1600 kg |
| 12 | Zastawka naścienna okrągła | 600 | 1 | DH118N8 Lub 1H118N8T | ~80 kg |
| 13 | Przejście szczelne łańcuchowe | 600 | 6 | - | - |
| | **ELEMENTY ISTNIEJĄCE** | | | | |
| 14 | Rurociąg odpływowy do zbiornika retencyjnego II° | 1000 | - | żelbwo | - |
| 15 | Rurociąg odprowadzający osad z leja | 200 | - | żelbwo | - |
| 16 | Rurociąg dopływowy z komory rozdzielczej | 600 | - | żelbwo | - |

| | | |
|---|---|---|
| Rew. 00 | Projekt wykonawczy | IX 2011r. |
| Nr rewizji | Opis rewizji | Data rewizji |

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA: CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa; Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Obiekt nr 10 – zbiornik retencyjny I°

NAZWA RYS.: Plan i przekroje

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Główny projektant | mgr inż. Elżbieta Kozłowska | | | Branża: Technologia |
| Projektował | mgr inż. Jacek Stanisz | UAN-7342-120/93 | | Stadium: Projekt wykonawczy |
| Opracował | mgr inż. | | | Skala: 1:100 |
| Opracował | mgr inż. | | | Data: IX 2011r. |
| Sprawdził | mgr inż. Wacław Pajdziński | 1208/73/Ww | | Nr arch. D46/T/PW/10/03 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis | Nr rys.: 00 |