


Nazwa odbiornika	Zasilanie z RR12 poprzez R10B	Ochronnik kl. C	Zestaw gniazd ob. 10A	Szafa własna zgorńiozco ob. 10A	Zosuwu ZE1/10A ob. 10A	Zosuwu ZE2/10A ob. 10A	Rezerwa	Rezerwa
Pl	-	-	8kW	~1,5kW	0,75kW	1,5kW	-	-
Kabel	YKYzo 5x25 (101KZ1)	DY16	YKYzo 5x6 (101W2)	YKYzo 5x6 (101W1)	YKYzo 4x1,5 (10101W1)	YKYzo 4x2,5 (10103W1)	-	-

Ochrona od porażen – szybkie wyłączenie w układzie sieci TN–S

TYTUŁ PROJEKTU		Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII			
		w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:		<div><div>CDM</div><div>CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa</div></div>			
		<div><div></div><div>Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa</div></div>			
INWESTOR:		Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski			
OBIEKT:		Obiekt nr 10A – Zbiorniki retencyjne I°–istn. osadniki wstępne			
NAZWA RYS.		Rozdzielnica R10A – Schemat ideowy			
Główny projektant	<div><div>mgr inż.</div><div>Elżbieta Kozłowska</div></div>			BRANŻA:	Elektryczna
Projektował	<div><div>mgr inż.</div><div>Andrzej Popek</div></div>	St 348/78		STADIUM:	PW
Opracował	<div><div>mgr inż.</div><div>Łukasz Molik</div></div>			SKALA:	–
Opracował	<div><div>mgr inż.</div><div>Patryk Pojesta</div></div>			DATA:	IX 2011
Sprawdził	<div><div>mgr inż.</div><div>Mariusz Pazura</div></div>	MAZ/0413/PWOE/07		NR RYS:	046/E/PW/10/2
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REG.:	00