Rzut fundamentu



Przekrój A–A



Przekrój B–B



Zestawienie urządzeń i materiałów

Ozn.	Wyszczególnienie	Średnica [mm]	Długość [m]	Ilość [szt.]	Materiał
1	Zbiornik magazynowy poziomy jednopłaszczowy o parametrach: ~ø2000mm, L~9400mm, obj. 28 m3 a. króćiec zalewowy z szybkozłączem typu "KAMLOK" DN80 b. króćiec ssawny DN50 c. króćiec sygnalizacji napełnienia DN150 d. króćiec oddechowy DN50	ø2000	9,4	1	zywice poliestrowe
2	Wanna na odcieki	–	2,4x11 wys. 1,1m	1	PE–HD
3	Zabudowana szafa zawierająca zestaw 3 szt. pomp dozujących o wydajnosci 50l/h kazda ze zintegrowanym sterownikiem i z osprzętem zawierającym: – zawór podtrzymujący ciśnienie szt.3, – zawór bezpieczeństwa szt 3, – zawór odcinajacy kulowy szt. 3	–	0,8x1,8 wys. 1,5	1	
4	Przewód elastyczny do dozowania PIX	DN25	–	3	PVC
5	Rura oslonowa ulożona w gruncie	DN50	–	3	PVC
6	Rura wraz z kształtkami	DN50	ok.4,0	1	PVC
7	Wpust deszczowy – odpływ DN200	20x20 DN200	–	1	zeliwo
8	Rura kielichowa wraz z kształtkami	DN200	ok.3,0	1	PVC
9	Rura kielichowa wraz z kształtkami	DN160	ok.8,5	1	PVC
10	Rura wraz z kształtkami i zaworem przelotowym	DN25	ok.0,5	1	PVC
11	Prysznic bezpieczeństwa z myjką do oczu	–	–	1	stal nierdzewna, mosiądz
12	Umywalka z zaworem regulacyjnym oraz syfonem	–	0,5x0,41	1	
13	Fundament pod zbiornik i instalację dozowania PIX wyłożony materiałem kwasoodpornym wraz ze spustem ściekowym wg proj. konstrukcyjnego	–	–	1	

Uwaga:
1. Dokładne długości rur i kształtek ustalić podczas montazu
2. W pomieszczeniu zamontować grzejnik elektryczny 2 kW sterowany termostatem.
3. Montaz instalacji dozującej PIX wg dokumentacji producenta

Rew. 00	Projekt wykonawczy	IX 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:
CDM Sp. z o. o.
ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Obiekt nr 14 – Stacja dozowania PIX

NAZWA RYS.: STACJA DOZOWANIA PIX – rzut, przekrój

Głowny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: TECHNOLOGIA
Projektował	mgr inż. Jacek Stanisz	UAN–7342–120/93		STADIUM: Projekt wykonawczy
Opracował	mgr inż. Anna Krząścik			SKALA: 1:50
Opracował	mgr inż.			DATA: IX 2011
Sprawdził	mgr inż. Wacław Pajdziński	1208/73/Ww		NR RYS: 046/T/PW/14/02
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 00