1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ZASILANIE OBWODÓW POMOCNICZYCH	SZYNY SYGNALIZACJI ZBIORCZEJ	ZABEZPIECZENIE OBWODÓW			ZASILANIE OBWODÓW SYGNALIZACJI	ZASILANIE OBWODÓW STEROWANIA	ZASILANIE OBWODU ZBROJENIA WYŁĄCZNIKA
		ZBROJENIA	STEROWANIA	SYGNALIZACJI			



Symbol	Opis
FU2,FU3	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C60N 2P B 6A
FU4	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C60N 3P C 0,5A+OF+ON

CDM Sp. z o. o.
ul.Stawki 40, 01-040 Warszawa
tel./fax (+48 22)551 93 00

PROJEKTOWAŁ: Andrzej Popek upr. St 348/78
OPRACOWAŁ:
SPRAWDZIŁ: Mariusz Pazura MAZ/0413/PWOE/07

TYTUŁ PROJ.: Modernizacja oczyszczalni ścieków - Kontrakt VII
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

INWESTOR: *Miasto Piotrków Trybunalski*
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Oczyszczalnia ścieków
Budynek energetyczny - obiekt 43

NAZWA RYS.: Rozdz. SN. Pole zasilające nr 5, 8.
Obwody napięcia pomocniczego.

SCHEMAT NR: 046/E/PW/43/05
DATA: 05.2011
ARKUSZ: 3/12
STADIUM: PW