


PROFIL KND44

PROFIL KND45






PROFIL KND46

PROFIL KND47



- UWAGI:
1. Rurociągi układać zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
 2. Rurociągi zewnętrzne układane w gruncie powyżej poziomu przemarzania izolować termicznie łupkami z pianki poliuretanowej gr. 5 cm w otulinie z folii PVC.

7	4szt.	Trójnik PVC-U SN8 Dz200/90	-	-	-
6	4szt.	Kolano PVC-U SN8 Dz160/90	-	-	-
5	3szt.	Rewizja PVC-U SN8 Dz110	-	-	-
4	3szt.	Redukcja PVC-U SN8 Dz160/110	-	-	-
3	18m	Rura PVC-U SN8 Dz110x3,2	-	-	-
2	20m	Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7	-	-	-
1	14m	Rura PVC-U SN8 Dz200x5,9	-	-	-
Poz.	Ilość jedn.	Wyszczególnienie		Jedn. Całk.	Uwagi
				Masa [kg]	

Rew. 00	Projekt wykonawczy		IX 2011r.	
Nr rewizji	Opis rewizji		Data rewizji	
TYTUŁ PROJEKTU		Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII		
w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim				
WYKONAWCA:		CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa		
		 Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa		
INWESTOR:				
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski				
Miasto Piotrków Trybunalski				
OBIEKT:		Sieci międzyobiektowe i obiekty na sieciach		
NAZWA RYS.		Profil kanalizacji deszczowej KND44, KND45, KND46, KND47 – z ob. 22A i ob. 30 do studz. KD		
Główny projektant	 Elżbieta Kozłowska	 Elżbieta Kozłowska	ST-708/87	specjalistycznie-inżyniering
Projektował	 Elżbieta Kozłowska			
Opracował	 Robert Marcjanuk			
Opracował	 Robert Marcjanuk			
Sprawdził	 Włodzimierz Glamkowski	SI-437/86	specjalistycznie-inżyniering	
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
			00	