



Szafa dmuchawy D1/12 ob. 12	Szafa dmuchawy D1/01 ob. 12	Szafa dmuchawy D2/12 ob. 12	Szafa dmuchawy D2/12 ob. 12	Pomiaty Stacja Dmucha ob. 12	Rozdzielnica R7A osadnik wlotny ob. 7A	Rozdzielnica relencji ob.12-zasilacz 1	Rozdzielnica osadnika wstep. ob.12-zasilacz 1	Rozdzielnica potrzeb wlotnych ob.12-zasilacz 1	Ochronnik kl. B+C	zasilanie z RG2	Izownik sekcji	zasilanie z RG2	Zasilanie awaryjne z RG1 (kogeneracja)	Ochronnik kl. B+C	Rozdzielnica potrzeb wlotnych ob.12-zasilacz 2	Rozdzielnica osadnika wstep. ob.12-zasilacz 2	Rozdzielnica relencji ob.12-zasilacz 2	Rozdzielnica R7B osadnik wlotny ob. 7B	Pomiaty Stacja Dmucha ob. 12	Szafa dmuchawy D3/12 ob. 12	Szafa dmuchawy D3/12 ob. 12	Szafa dmuchawy REZERWA ob. 12	Szafa dmuchawy REZERWA ob. 12	
	160kW	-	160kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160kW	-	-	-	-	-	-	160kW	-	-	-	-
YK720 5x2,5 (1201W2)	2x YK720 5x120 (1201W1)	YK720 5x2,5 (1202W2)	2x YK720 5x120 (1202W1)	YK720 5x2,5 (1202W2)	YK720 5x16 (7K21)	YK720 5x70 (12K23)	YK720 5x25 (5K21)	YK720 5x16 (12K26)	DY 16	2xYKXS 4x240 (12K21)	-	2xYKXS 4x240 (12K22)	YKXS 4x240 (12K27)	DY 16	YK720 5x16 (12K25)	YK720 5x25 (5K22)	YK720 5x70 (12K24)	YK720 5x16 (7K22)	2xYK720 5x120 (1203W1)	YK720 5x2,5 (1203W2)	-	-	-	

DIAGRAM SZR:

Z1	Z2	1Q1	1Q2	1Q3	1Q4
1	1	Z	Z	0	0
0	1	0	Z	Z	0
1	0	Z	0	Z	0
0	0	0	0	0	Z

TYTUŁ PROJEKTU

Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII

W RAMACH PROJEKTU: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:

CDM Sp. z o. o.

ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa

INWESTOR:

Miasto Piotrków Trybunalski

OBIEKT:

Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski

NAZWA RYS:

Rozdzielnica R12 – Schemat ideowy – cz. 2

Główny projektant

Elżbieta Kozłowska

Projektował

Andrzej Popek

Opracował

Łukasz Molik

Opracował

Patryk Pojestka

Sprawdził

Mariusz Pazura

Funkcja

Imię i nazwisko

Nr uprawnień

Podpis

Nr rys.

046/E/PW/12/4.2

Nr reb.

00

BRANŻA:

Elekttryczna

STADIUM:

PW

SKALA:

–

DATUM:

IX 2011