

DRZWI PRZEDZIALU 450MM



PLYTA TYLNA (WNETRZE PRZEDZIALU 450MM)



PLYTA CZOLOWA (PRZEDZIAL 100MM)



PLYTA TYLNA (WNETRZE PRZEDZIALU 100MM)

Symbol	Opis	Referencja
X3	BLOK TESTOWY PRĄDOWY	
F2	ANALIZATOR SIECI PM810	
FU4	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C60N 3P 0,5A	24069
FU1	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C60N 2P B6A	24075
FU2,FU3	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C60N 2P B3A	24073
F1	SEPAM 1000+ PRZEKAŹNIK ZABEZP.	
XA	LISTWA ZACISKOWA PRĄDOWA	
XV, XV1	LISTWA ZACISKOWA NAPIĘCIOWA	
XB1..3	LISTWA ZACISKOWA W PRZEDZIALE MONTAŻ.	
XB31	LISTWA ZACISKOWA WEWNĘTRZNA	
H3	WSKAŹNIK ŚWIETLNY ZIELONY	
H2	WSKAŹNIK ŚWIETLNY BIAŁY	
S60	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY	K1D012ULH
S50	PRZYCISK STEROWNICZY ZIELONY	XB4BA31
S40	PRZYCISK STEROWNICZY CZERWONY	XB4BA42

TABLICZKI OPISOWE

H2 – WYŁĄCZNIK ZAMKNIĘTY
S50 – ZAMKNIJ
H3 – WYŁĄCZNIK OTWARTY
S40 – OTWÓRZ
S60 – STEROWANIE LOKALNE/ZDALNE

CDM Sp. z o. o.
ul.Stawki 40, 01-040 Warszawa
tel./fax (+48 22)551 93 00

PROJEKTOWAŁ: Andrzej Popek upr. St 348/78
OPRACOWAŁ:
SPRAWDZIŁ: Mariusz Pazura MAZ/0413/PWOE/07

TYTUŁ PROJ.: Modernizacja oczyszczalni ścieków - Kontrakt VII
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

INWESTOR: *Miasto Piotrków Trybunalski*
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Oczyszczalnia ścieków
Budynek energetyczny - obiekt 43

NAZWA RYS.: Rozdz. SN. Pole zasilające nr 5, 8.
Rozmieszczenie aparatury.

SCHEMAT NR: 046/E/PW/43/05
DATA: 05.2011
ARKUSZ: 9/12
STADIUM: PW