


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

PRZYPISANIE WYJŚC.	OTWARCIE WYŁĄCZNIKA	SYGNALIZACJA AWARYJNEGO WYŁĄCZENIA	REZERWA	WATCHDOG AWARIA SEPAM LUB ZANIK ZASILANIA POM.
-----------------------	------------------------	---------------------------------------	---------	--



CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa tel./fax (+48 22) 551 93 00		PROJEKTOWAŁ Andrzej Popek upr. St. 348/78	TYTUŁ PROJ. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	OBIEKT Oczyszczalnia ścieków Budynek energetyczny - obiekt 43	SCHEMAT NR 046/E/PW/43/05	DATA 05.2011
CDM		OPRACOWAŁ Mariusz Pazura MAZ/0413/PWCE/07	INWESTOR Miejsce Piotrków Trybunalski Posaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski	MAZURA RYS. Rozdz. SN. Pole zasilające nr 5, 8. SEPAM S42. Karta MES14F. Złącze A.	ARKUSZ 5/12	STADIUM PW