







OZNACZENIA:

- napędy elektryczne
- wentylator
- rozdzielnica średniego napięcia
- rozdzielnica niskiego napięcia
- rozdzielnica potrzeb własnych
- szafa baterii kondensatorów
- szafa UPS-a
- szafa BY-PASS-u
- tablica licznikowa
- kaseta sterowania wentylacją
- gniazdo 1f, 16A, szczelne
- gniazdo 1f, 16A, szczelne, dla grzejnika
- zestaw gniazd remontowych
- szyna wyrównowcza FeZn 30x4mm
- korytko kablowe (szer. 50mm)
- korytko perforowane (szer. 200mm, wys. 60mm)

- UWAGI:
- Zasilanie odbiorników z rozdzielni RG1 i RPW43.
 - Instalacje prowadzić w kanałach kablowych, korytkach oraz n/t
 - Podejścia do odbiorników chronić rurami osłonowymi
 - Wykonać szynę wyrównowczą z FeZn 30x4mm, podłączyć do niej metodowe części konstrukcji, rur, pomostów, barierek i przyłączyć ją do uziomu otokowego oczyszczalni
 - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym wg. PN-IEC 60364-4-41

TYTUŁ PROJEKTU		Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	
WYKONAWCA:		CDM Sp. z o. o. ul. Sławki 40, 01-040 Warszawa	
		ul. Sławki 40, 01-040 Warszawa	
		ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa	
INWESTOR:		Miasto Piotrków Trybunalski Pasek Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski	
OBIEKT:		Obiekt nr 43 – Budynek energetyczny	
NAZWA RYS:		Instalacje elektryczne – Oświetlenie	
Główny projektant	 Elżbieta Kozłowska	BRANŻA:	Elektryczna
Projektował	 Andrzej Popek	STRUKTURA:	PW
Opracował	 Łukasz Mojik	DATA:	1:50
Opracował	 Patryk Pałestka	DATA:	IX 2011
Sprawdził	 Marcin Pazura	NR RYSU	046/E/PW/43/01
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
			