1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

PRZYPISANIE WYJŚĆ:	OTWARCIE WYŁĄCZNIKA	SYGNALIZACJA AWARYJNEGO WYŁĄCZENIA	REZERWA	WATCHDOG AWARIA SEPAM LUB ZANIK ZASILANIA POM.



CDM Sp. z o. o. ul.Stawki 40, 01-040 Warszawa tel./fax (+48 22)551 93 00	PROJEKTOWAŁ Andrzej Popek upr. St 348/78 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ Mariusz Pazura MAZ/0413/PWOE/07	TYTUŁ PROJ. Modernizacja oczyszczalni ścieków - Kontrakt VII Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim INWESTOR *Miasto Piotrków Trybunalski* *Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski*	OBIEKT Oczyszczalnia ścieków Budynek energetyczny - obiekt 43 NAZWA RYS. Rozdz. SN. Pole transformatorowe nr 2, 11. SEPAM S42. Karta BASE.	SCHEMAT NR 046/E/PW/43/08 ARKUSZ 5/12	DATA IX.2011 STADIUM PW