








Nazwa odbiornika	Zasilanie z R12	Ochronnik kl. C	Zestaw gniazd ob. 7A	Szafa własna zgromnicza ob. 7A	Szafa własna pompowni części pływających PCP2	Zosuwu ZE1/7A ob. 7A	Rezerwa	Rezerwa
PI	–	–	8kW	6,8kW	5kW	~0,4kW	–	–
Kabel	YKYzo 5x16 (71KZ1)	DY16	YKYzo 5x6 (71W2)	YKYzo 5x6 (71W1)	YKYzo 5x4 (71W3)	YKYzo 4x1,5 (7102W1)	–	–

Ochrona od porażen – szybkie wyłączenie w układzie sieci TN–S

TYTUŁ PROJEKTU		Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII	
w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:	 ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa	CDM Sp. z o. o.	
INWESTOR:	 Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa		
OBIEKT:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski		
NAZWA RYS.	Obiekt nr 7A;B – Osadniki wtórne		
Rozdzielnica R7A – Schemat ideowy			
Główny projektant			BRANŻA: Elektryczna
Projektował		St 348/78	STADIUM: PW
Opracował			SKALA: –
Opracował			DATA: IX 2011
Sprawił		MAZ/0413/PWOE/07	NR RYS: 046/E/PW/7/2
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
			NR RYS.: 00