



Nazwa odbiornika	Pompa PWC4/9 Ob. 9	Pompa PWC5/9 Ob. 9	Pompa PWC6/9 Ob. 9	OBW. STEROW.	Rezerwa	Rezerwa	Zasuwa ZE4/9 ob. 9	Zasuwa ZE5/9 ob. 9	Zasuwa ZE6/9 ob. 9	Ochronnik kl. C	Pomiary	Zasilanie z RG2
Pi	90kW	90kW	90kW	–			0,37kW	0,37kW	0,37kW	–	–	–
Kabel	YKYekw 4x120 (0911W1) YKSYzo14x1 (0911W2)	YKYekw 4x120 (0912W1) YKSYzo14x1 (0912W2)	YKYekw 4x120 (0913W1) YKSYzo14x1 (0913W2)				YKYzo 4x1,5 (0908W1)	YKYzo 4x1,5 (0909W1)	YKYzo 4x1,5 (0910W1)	DY 16		2xYKXS 4x240

Ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S

Zasilanie z RG2	Pomiary	Ochronnik kl. C	Zasuwa ZE1/9 ob. 9	Zasuwa ZE2/9 ob. 9	Zasuwa ZE3/9 ob. 9	Zasuwa ZE7/9 ob. 9	Rezerwa	OBW. STEROW.	Pompa PWC1/9 Ob. 9	Pompa PWC2/9 Ob. 9	Pompa PWC3/9 Ob. 9
–	–	–	0,37kW	0,37kW	0,37kW	0,37kW			90kW	90kW	90kW
2xYKXS 4x240		DY 16	YKYzo 4x1,5 (0904W1)	YKYzo 4x1,5 (0905W1)	YKYzo 4x1,5 (0906W1)	YKYzo 4x1,5 (0907W1)			YKYekw 4x120 (0901W1) YKSYzo14x1 (0901W2)	YKYekw 4x120 (0902W1) YKSYzo14x1 (0902W2)	YKYekw 4x120 (0903W1) YKSYzo14x1 (0903W2)

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:
CDM Sp. z o. o.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudkowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Obiekt nr 9 – Pompownia wysokich ciśnień

NAZWA RYS.: Rozdzielnica RP9A i RP9B – Schemat ideowy

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Głowny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska		
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	St 348/78	
Opracował	mgr inż. Łukasz Molik		
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka		
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07	

BRANŻA: Elektryczna
STADIUM: PW
SKALA: –
DATA: IX 2011
NR RYS: 046/E/PW/9/8
NR REW.: 00