

Oznaczenia

OSR.. Punkt na przewodzie osadu recyrkulowanego

Kolorem czerwonym opisano istn. przewody przewidziane do likwidacji po wybudowaniu nowej infrastruktury podziemnej.

UWAGA

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ RZĘDNE TERENU ORAZ ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA.

Odcinki przewodów ułożone powyżej głębokości przemarzania należy ocieplić otuliną z pianki poliuretanowej z folią aluminiową.

Rew. 01	Projekt wykonawczy	IX 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:
CDM Sp. z o. o.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

INWESTOR:
Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT:
Oczyszczalnia Ścieków

NAZWA RYS.:
SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE
Osad recyrkulowany – profile przewdu OSR1,OSR2

Główny Projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska		BRANŻA	Technologia
Projektował	mgr inż. Jacek Stanisz	UAN-7342-120/93 upr. budowlane – bezterminowe	SPRAWDZ.	PW
Sprawdził	mgr inż. Wacław Pajdziński	1208/73/Ww upr. budowlane – bezterminowe	SKALA	1:100/500
			DATA	IX 2011
			NR RYS.	OSR/PW/SM/OSRR/02
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW. 00