

Oznaczenia

W.. Punkt na przewodzie wodociągowym

Kolorem czerwonym opisano istn. przewody przewidziane do likwidacji po wybudowaniu nowej infrastruktury podziemnej.

KANAŁ

Rury ułożone w istniejącym kanle betonowym (Rzędne ułożenia przewodów zweryfikować i dostosować do wymiarow i rzędnych posadowienia kanału)

UWAGA

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ RZĘDNE TERENU ORAZ ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA.

Odcinki przewodów ułożone powyżej głębokości przemarzania oraz w istniejącym kanale C.O. należy ocieplić otuliną z pianki poliuretanowej z folią aluminiową.

Rew. 01	Projekt wykonawczy	IX 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:
CDM Sp. z o. o.
ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa
Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Oczyszczalnia Ścieków

NAZWA RYS.: SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE
Sieć wodociągowa – profil przewodu W6,W7,F wraz z włączeniami

Główny Projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA:	Technologia
Projektował	mgr inż. Jacek Stanisz	UAN–7342–120/93		STADIUM:	PW
	mgr inż.			SKALA:	1:100/500
Sprawdził	mgr inż. Wacław Pajdziński	1208/73/Ww		DATA:	IX 2011
	mgr inż.			NR RYS.	046/PW/SM/W/06
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR KOP.	00