



Oznaczenia
W.. Punkt na przewodzie wodocigowym
Koleorem czerwonym opisano istn. przewody przewidziane do likwidacji po wybudowaniu nowej infrastruktury podziemnej.

KANAL
Rury ułożone w istniejącym kanale betonowym
TT
(Rzędne ułożenia przewodów zwerifikować i dostosować do wymiarów i rzędnych posadowienia kanału)

UWAGA
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ RZĘDNE TERENU ORAZ ISTNIEJĄCEGO UZBRÓJENIA.

Odcinki przewodów ułożone powyżej głębokości przemarzania oraz w istniejącym kanale C.O. należy ocieplić otuliną z pianki poliuretanowej z folią aluminiową.

Rev. 01		Projekt wykonawczy	IX 2011r.
Nr rewizji		Opis rewizji	Data rewizji
Tytuł projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:		CDM Sp. z o. o. ul. Ślawniki 40, 01-040 Warszawa	
INWESTOR:		Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WAŚSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa	
OBIEKT:		Miasło Piotrków Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski	
NAZWA RYS.		SIECI MIEDZYOBIEKTOWE	
Sieć wodociągowa – profil przewodu W3, W4 wraz z włączeniami		Główny Projektant: Eżbieta Kozłowska	
Projektował:		Jacek Stanisław	SPRZĄDZĄCY: Paweł
Sprawdził:		1208/73/W/W	DATA: IX 2011
Punkcja		Inicjał i nazwisko	Nr uprawnień
		Podpis	00