
1:100
1:500
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY 170.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
KANAŁ
KANAŁ
KANAŁ
Rura PEHD100 SDR17 Dz160x9.5mm L=200.70m
Rura PEHD100 SDR17 Dz110x6.6mm L=168.20m
Rura PEHD100 SDR17 Dz110x6.6mm
Rura PEHD100 SDR17 Dz90x5.4mm
W2
W2.1
W2.2
W2.3
W7
H1
W11
W12
W13
W14
W15
W16
H9
W17
W18
W19
W20
H10
H11
W21
HP1
W64
W65
H16
W66
W67
HP9
HP10
HP11
1.4 ‰
14.6 ‰
58.20m
34.25m
42.20m
10.00m
5.50
8.6 ‰
44.05m
0.6 ‰
49.50m
37.90m
1.2 ‰
17.10m
50.90m
10.25m
10.7 ‰
37.40m
0.3 ‰
32.95m
17 ‰
8.80
6.10m
6.5 ‰
4.5 ‰
11.00m

Oznaczenia

W.. Punkt na przewodzie wodociągowym

Kolorem czerwonym opisano istn. przewody przewidziane do likwidacji po wybudowaniu nowej infrastruktury podziemnej.

KANAŁ

⊓ Rury ułożone w istniejącym kanle betonowym (Rzędne ułożenia przewodów zweryfikować i dostosować do wymiarow i rzędnych posadowienia kanału)

UWAGA

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ RZĘDNE TERENU ORAZ ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA.

Odcinki przewodów ułożone powyżej głębokości przemarzania oraz w istniejącym kanale C.O. należy ocieplić otuliną z pianki poliuretanowej z folią aluminiową.

Rew. 01	Projekt wykonawczy	IX 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII
w ramach projektu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:
CDM
CDM Sp. z o. o.
ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej
"BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Oczyszczalnia Ścieków

NAZWA RYS. SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE
Sieć wodociągowa – profil przewodu W2 wraz z włączeniami

Główny Projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: Technologia
Projektował	mgr inż. Jacek Stanisz	UAN–7342–120/93 spec. instalacyjno – inżynieryjna		STADIUM: PW
	mgr inż.			SKALA: 1:100/500
Sprawdził	mgr inż. Wacław Pajdziński	1208/73/Ww spec. instalacyjno – inżynieryjna		DATA: IX 2011
	mgr inż.			NR RYS.: 046/PW/SM/W/03
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 00