



Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 4
97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./Fax (0-44) 646-15-66
www.pwik.piotrkow.pl; pwik@piotrkow.pl

NIP: 771-28-25-611 REGON: 100752056
Konto: NORDEA BANK POLSKA S.A. Nr 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402 KRS Nr 0000343051 - Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście
Kapitał Zakładowy 3 300 000,00 PLN opłacony w całości

Piotrków Trybunalski, 27.09.2011 r.

L.dz.TW/PW/.....2093...../2011

WARUNKI TECHNICZNE

do celów projektowych i wykonania podłączenia do miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej posesji przy
ulicy BRONIEWSKIEGO 5 (dz. nr 122/3) w Piotrkowie Tryb.

Wnioskodawca: - Urząd Miasta Biuro Inwestycji i Remontów
ul. Szkolna 28; 97-300 Piotrków Tryb.

Charakter zabudowy: - Gimnazjum nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim

I. Odprowadzenie wód drenażowych.

1. Odprowadzenie wód drenażowych należy zaprojektować poprzez przyłącze do kanału deszczowego betonowego Ø 500 mm w ul. Broniewskiego. Włączenia dokonać poprzez studnię rewizyjną o rzędnych 198.80/195.42.
2. Kanalizację wykonać z rur PCV typoszereg ciężki, o litym przekroju ścianki i uzbroić w studnie rewizyjne włączowe (beton B-45).

II. Pouczenie.

1. Zabrania się wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wód opadowych i drenażowych.
2. Roboty instalacyjno-inżynierskie związane z budową przyłącza mogą być wykonywane przez osoby prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowiązujących przepisów.
3. Projekt budowlany przyłącza przedłożyć do uzgodnienia branżowego.
4. Warunki techniczne ważne są przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Michał Rżanek