



- podczas klucia bruzd zachować ostrożność, aby nie uszkodzić istniejących instalacji : telefonicznej i PPOż.
- podana wysokość montażu mierzona od posadzki
- w żyrandolach i kinkietach zastosować żarówki 25W, E14, świecowe, przezroczyste

ELEKTRO – PROJEKT		UL. WILSONA 49		97-500 RADOMSKO	
Przedmiot opracowania	Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim				
Adres inwestycji	Plac Zamkowy 4 97-300 Piotrków Trybunalski				
Projektant		Numer uprawnień	Data	Podpis	
inż. Robert Kucharski		LOD/0622/PWOE/06	07.2010		
Asystent projektanta		Numer uprawnień	Data	Podpis	
mgr inż. Michał Jaworski			07.2010		
Sprawdził		Numer uprawnień	Data	Podpis	
mgr inż. Jarosław Zarebski		LOD/0940/POOE/08	07.2010		
Inwestor Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim Plac Zamkowy 4 97-300 Piotrków Trybunalski		Tytuł rys. Instalacja elektryczna oświetlenia poddasza			
		Nr rysunku	Data	Skala	
		6	LPIEC 2010	1:100	