



PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A.
Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski
ul. Narutowicza 35, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel.: (+48 44) 647 54 98
Faks: (+48 44) 647 14 04

Piotrków Trybunalski, 14.09.2009r.

Urząd Miasta
Biuro Inwestycji i Remontów
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Szkolna 28

Znak: 01-TR-00~~3123~~-2009

Dotyczy: zmiany zakresu warunków przebudowy sieci
0,4kV znak 01-TR-001205-2009 z dnia 27.03.2009r. i
01-TR-000698-2009 z dnia 18.02.2009r.

Na Wasze pismo RIM.7041-2-1-II/2009 z dnia
27.08.2009

Wpływ do RE : 02.09.2009 r.

W nawiązaniu do Państwa pisma informujemy, że wyrażamy zgodę na ograniczenia zakresu rzeczowego przebudowy linii napowietrznych 0,4kV w określonych przez nas warunkach znak 01-TR-001205-2009 z dnia 27.03.2009r. i 01-TR-000698-2009 z dnia 18.02.2009r. w następującym zakresie:

- warunki przebudowy 01-TR-001205-2009 z dnia 27.03.2009r. w I etapie można ograniczyć do demontażu linii napowietrznych na Placu Czarnieckiego i budowie dwóch nowych linii kablowych 0,4 kV (obwód nr 5 i obwód nr 6) ;
- warunki przebudowy 01-TR-000698-2009 z dnia 18.02.2009r. w I etapie można ograniczyć do demontażu linii napowietrznej w ulicy Krakowskie Przedmieście od ulicy Grodzkiej do ul. Kopernika (4 słupy linii) oraz na odcinku od posesji Łazienna Mokra 4 (konsola przyścienna) do słupa krańcowego zlokalizowanego działce nr ewid. 226 (4 słupy linii) i budowie jednej nowej linii kablowej 0,4 kV (obwód nr 7). Jednocześnie informujemy, że nie wyrażamy zgody na wymianę istniejącego słupa krańcowego (żerdzie drewniane) zlokalizowanego przy zbiegu ul. Krakowskie Przedmieście i Pijarskiej w sąsiedztwie I LO. Linie napowietrzne w ulicy Krakowskie Przedmieście od ulicy Grodzkiej do Kopernika (3 słupy, w tym ww. słup) należy w całości zdemontować, a zdemontowaną linię zastąpić linią kablową (obwód nr 7). Wszystkie istniejące z tej linii przyłącza napowietrzne należy zastąpić przyłączami kablowymi, a układy pomiarowe wynieść do projektowanych złączy ZKP;
- sposób przebudowy linii oświetlenia terenu i budowy iluminacji obiektów klasztornych należy ustalić na etapie sporządzania projektu budowlanego ;

Pozostały zakres objęty ww. warunkami należy uwzględnić w kolejnym etapie inwestycji.

Wszelkie pytania w przedmiotowej sprawie prosimy kierować pod nr tel. (044) 6450333 Adam Ruszkiewicz – Oddział ds. Rozwoju Sieci.

Z poważaniem :

Kopia: TR, TN, TE, EO - infos

PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A.
Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski
DYREKTOR

Piotr Zwoliński