

UWAGA

- ZWÓD POZIOMY Z DRUTU STALOWEGO OCYNKOWANEGO ø8.
- ZACISK UNIWERSALNY.
- ZŁĄCZE KONTROLNE.
- POŁĄCZENIE SPAWANE.

1. UZIOM OGNIOWY FeZn8 6x3mm UKŁADANY W ZIEMI NA GŁĘBOKOŚCI 0.4m W ODLEGŁOŚCI 0.3m OD FUNDAMENTÓW.
2. PRZEWODY OBNIŻONEJ IZOLACJI ø8 W UCHYBACH W ELEWACH B.MUR NA ŚCIANIE BUDYNKU PO UTYNKOWANIU.
3. ZŁĄCZA KONTROLNE NA ŚCIANIE BUDYNKU W SĄSIEDZTWIE ZEMNYCH RUR - WYSOKOŚĆ 1.5 M.

„ARCHI - PROJEKT"		
95-054 Nowa Gadka ul.Ogrodników 95 ; e-mail: hermanszymon@wp.pl; tel.: 0 605 225 189		
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA ODGROMOWA RZUT DACHU	NR RYSUNKU 1E
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.STANISŁAW LEWANDOWSKI upr. nr St-138/73	
INWESTOR ADRES	MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI	
TEMAT PROJEKTU	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO CKP WRAZZ MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA	DATA WYKONANIA 12.2012
ADRES OBIEKTU	PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.TARGOWA 3, DZ.NR 262/31	SKALA 1:100