TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 WRAZ Z MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA-PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.SZMIDTA 3, DZ.NR 262/31
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT PIWNIC
SKALA 1:50


N
DRZWI DO WYMIANY NA STALOWE
PION 10
PION 5
PION 5A
PION 3
PION 4
PION 12
PION 11
PION 9
PION 8
PION 7
PION 6
PION 2
PION 14
PION 13
01 KORYTARZ 39,02m²
02 SZATNIA 48,88m²
03 16,45m²
04 SANITARIAT 6.35m²
05 JADALNIA 26,10m²
08 KUCHNIA 29,07m²
09 16,44m²
10 KORYTARZ 10,96m²
11 KORYTARZ 10,96m²
12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,33m²
13 POM.ZAPL. KUCHNI
14 SCHODOWA 10,90m²
15 SCHODOWA
16 POM. PIŁACZY
-1,04 +20 °C Φwym: 0 W
-1,01 +20 °C Φwym: 2497 W
-1,05 +20 °C Φwym: 1323 W
-1,13 +16 °C Φwym: 0 W
-1,12 +16 °C Φwym: 0 W
-1,11 +16 °C Φwym: 2411 W
-1,14 +20 °C Φwym: 0 W
-4,15 +20 °C Φwym: 0 W
-1,02 +20 °C Φwym: 2196 W
-1,03 +20 °C Φwym: 0 W
-1,06 +20 °C Φwym: 820 W
-1,07 +20 °C Φwym: 936 W
-1,08 +20 °C Φwym: 1553 W
-1,10 +16 °C Φwym: 607 W
-1,09 +16 °C Φwym: 556 W
AB-QM Plus 84,48 % DN15 LF
AB-QM Plus 46,10 % DN20
AB-QM Plus 49,82 % DN15 LF
AB-QM Plus 40,65 % DN20
AB-QM Plus 35,99 % DN32
AB-QM Plus 32,56 % DN25
AB-QM Plus 53,67 % DN20
AB-QM Plus 33,76 % DN25
AB-QM Plus 32,19 % DN25
AB-QM Plus 35,69 % DN25
AB-QM Plus 38,50 % DN20
AB-QM Plus 50,78% DN20
AB-QM Plus 13,86 % DN15 LF
AB-QM Plus 4,43 % DN20
AB-QM Plus 40,97 % DN15 LF
25 x 3.5 9820 W
25 x 3.5 7805 W
25 x 3.5 6107 W
25 x 3.5 11273 W
25 x 3.5 14808 W
25 x 3.5 (1336 W
25 x 3.5 10633 W
25 x 3.5 10026 W
40 x 4.0 30687 W
40 x 4.0 31681 W
40 x 4.0 31095 W
32 x 4.0 16287 W
32 x 4.0 16106 W
32 x 4.0 15189 W
32 x 4.0 15008 W
32 x 4.0 14919 W
32 x 4.0 16021 W
32 x 4.0 16674 W
32 x 4.0 18130 W
32 x 4.0 12517 W
50 x 4.5 88856 W
50 x 4.5 72760 W
50 x 4.5 88856 W
20 x 2.8 6898 W
20 x 2.8 4374 W
20 x 2.8 6911 W
20 x 2.8 428 W
20 x 2.8 1756 W
20 x 2.8 2109 W
20 x 2.8 1187 W
16 x 2.2 1248 W
16 x 2.2 683 W
16 x 2.2 1098 W
16 x 2.2 1553 W
16 x 2.2 556 W
16 x 2.2 820 W
16 x 2.2 938 W
16 x 2.2 607 W
DN32 12636 W
DN32 23150 W
DN32 34328 W
DN32 38036 W
DN32 36223 W
DN32 38856 W
DN15 3,00
DN15 2,00
DN15 8,00
DN15 4,00
DN15 2,60
22K/600 [800 mm]
33K/500 [800 mm]
(1000 mm) 22K/600
(600 mm) 21K/600
(600 mm) 33K/900
Φ=1248 W
Φ=564 W
Φ=859 W
Φ=2411 W
Φ=1098 W
Φ=1553 W
Φ=556 W
Φ=820 W
Φ=936 W
Φ=607 W
0,50 obr.
0,25 obr.
0,69 obr.
2,60
3,72
H-POM
KORYTARZ
SZATNIA
KUCHNIA
SKŁAD OPAŁU
KOMIN
Obieg 1
Obieg 2
Obieg 3
DO_BUD_WIELOFUNKCYJNY
DO_BUD_NIEC2N
DO_BUD_NIEC1N
PRZEPIERANIE
PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE
PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE
PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZ