TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA-PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.SZMIDTA 3, DZ.NR 262/31
ROZWINIĘCIE INSTALACJI GRZEWCZEJ - CZĘŚĆ III
SKALA 1:50



1. Wszystkie przewody prowadzić w bruzdach ułożonych równolegle z podłogą warstwą izolacyjną min. 20mm dla rur do Ø=PE/PEX/PB/C 2,0mm.
2. Przejścia do grzejników wykonać w zabezpieczeniach.
3. Przejścia przez przegrody budowlane zaizolować gipsowo-wapnianą pastą na szczelność wykonanych otworów.
4. Nadzory wolnych powierzchni termoizolacyjnych wykonać wg. zaleceń norm.
5. Przed przystąpieniem do robót montażowych należy zapoznać się z projektem i dokonać wizji lokalnej, a przez kierownika budowy z planem harmonogramem robót.
6. W przypadku przeglądów powiadomić inżyniera.
7. W wykonaniu regulacji pomontażowej głowicy termostatycznej

A R C H I - P R O J E K T

TYP STUDIUM:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANŻA:	INSTALACYJNA W ZAKRESIE: INSTALACJI TECHNOLOGII
TEMAT PROJEKTU:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA
NUMER OBIEKTU:	DZIAŁKI NR 262/31
NAZWA OBIEKTU:	ADRES BUDYNKU:
PROJEKTOWAŁ:	
SPRAWDZIŁ:	
NR STRONY:	12

UWAGI: