POZOSTAŁE UWAGI I OZNACZENIA / UZGODNIENIA BRANŻOWE

OZNACZENIA INSTALACJI GAZOWEJ

	2 x rura przewodowa - zasilanie grzejników opis instalacji i średnice na rysunku
316/6 W	zapotrzebowanie ilość energii przez grzejnik
2Ø x 1,5	zapotrzebowanie ilość energii przez grzejnik
	przeznaczenie ilość energii przez przewody
Φwym: 2933 W 0,03 +20 °C	zalecana temperatura w pomieszczeniu wyliczona wartość zapotrzebowania na ciepło
	przebieg przewodu
22x9/1000 [800 mm] 316/6 W	przebieg przewodu grzejnikowego przebiegowy grzejnik płytowy optymalna wartość
400	przebiegowy grzejnik łazienkowy
3,00	nastawa wartości zaworu termostatycznego grzejnika

UWAGI DO INSTALACJI GAZOWEJ

1. Wszystkie przewody powłoczki w kolorze żółtym oznaczone grubości ścianki 3,2mm
2. Przebiegi do grzejników w posadzce w rurze ochronnej
3. Po zakończeniu prac wykonać odpowiednie grzejników oraz próbę na szczelność wykonanych instalacji
4. Montaż zaworu zaworów termostatycznych wykonać po ułożeniu posadzek.
5. Po wykonaniu instalacji zamontować zawory termostatyczne.

PROJ. PROJEKTANT/MGR. INŻ. PROJEKTANT/MGR. INŻ.	BUDOWLANA 21 WARSZAWA
PROJEKT BUDOWLANY	
TYTUŁ, RYSUNEK	RZUT I PIĘTRA
BRANŻA	INSTALACJA GAZOWA
TEMAT PROJEKTU	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY
ADRES OBIEKTU	26/31
FAZA PROJEKTU	WYKONAWCZY
PROJEKTOWAŁ	
SPRAWDZIŁ	

DATA WYKONANIA	
SKALA RYSUNKU	1:50
ROZMIAR	A3
NR RYSUNKU	8

Biuro Usług Geodezyjnych "A R C H I - P R O J E K T"
ul. Szkolna 1, 22-000 Szkolna
tel. 123 456 789

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA-PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.SZMIDTA 3, DZ.NR 262/31
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT I PIĘTRA
SKALA 1:50