TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA-PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.SZMIDTA 3, DZ.NR 262/31
ROZWINIĘCIE INSTALACJI GRZEWCZEJ - CZĘŚĆ I
SKALA 1:50



1. Wszystkie przewody prowadzić w izolacji z pianki poliretanowej o grubości warstwy izolacyjnej min. 20mm dla rur dla rur PE-X/Al-PEX DN16 x 2,0mm
2. Podejścia do grzejników wykonać ze ścian pomieszczeń
3. Po zakończeniu prac wykonać odpowietrzenie grzejników oraz próbę na szczelność wykonanych układów
4. Nastawy wstępne zaworów termostatycznych wykonać wg. opisu na rysuku. W jednostkowych przypadkach niedogrzania grzejników zmienić nastawę o jeden numer wyżej tj. przez odkręcenie o jeden numer pierścienia nastawy. W przypadku przegrzania postąpić odwrotnie.
5. Po wykonaniu regulacji zamontować głowice termostatyczne

„A R C H I - P R O J E K T"

95-054 Nowa Gadka ul.Ogrodników 95 ; e-mail: hermanszymon@wp.pl; tel.: 0 605 225 189

TYTUŁ RYSUNKU	ROZWINIĘCIE INSTALACJI GRZEWCZEJ - CZĘŚĆ I	DATA WYKONANIA 12.2012
INWESTOR ADRES	MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI	
TEMAT PROJEKTU	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA	REWIZJA 01
ADRES OBIEKTU	PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.SZMIDTA 3, DZ.NR 262/31	SKALA RYSUNKU 1:50
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY	
PROJEKTOWAŁ	INŻ. MARCIN WĘŻYK, UPR. PROJEKT. NR LOD/0526/POOS/06	NR RYSUNKU 10
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. PRZEMYSŁAW KOZŁOWSKI, UPR. PROJEKT. NR 55/02/WŁ	

UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNIE POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE STAN ISTNIEJĄCY , A W PRZYPADKU ZNACZNYCH RÓŻNIC, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU WYKONANIA NIEZBĘDNYCH KOREKT W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST CHRONIONA PRZEPISAMI O PRAWACH AUTORSKICH I PRAWACH POKREWNYCH Z 04.02.1994r. (DZ.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904).WYKORZYSTYWANIE PROJEKTU BEZ ZGODY INWESTORA - ZABRONIONE