

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowany przyłącza kanalizacyjnego do projektowanego budynku środowiskowego domu samopomocy zlokalizowanego w Piotrkowie Tryb. ul. Romana Dmowskiego 20.

2. Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania stanowią:

- Zlecenie Inwestora
- Ustalenie z Inwestorem
- Warunki techniczne (L.dz.TW/PW/2230/2012)
- Mapa do celów projektowych 1:500
- Decyzje o warunkach zabudowy
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.02. (Dz.U. nr 8 z dnia 31.01.2002r. dotyczące norm zużycia wody)

3. Wyposażenie sanitarne – projektowanej części budynku

Projektowany budynek będzie wyposażony w podstawowe sanitariaty jakimi są: umywalki, miski ustępowe, zlewozmywaki, zmywarki, pralka a woda będzie pobierana tylko na cele gospodarczo – bytowe.

L.p.	Urządzenie	Liczba sztuk
1	Umywalka	9
2	Miska ustępowa	3
3	Hydrant 25 p.poz. Z węzłem półsztywnym o długości 30 m	2
4	zmywarka	1
5	Zlew 2- komorowy	1
6	Zlew 1- komorowy	5

Na terenie posesji nie będzie prowadzona żadna działalność gospodarcza.

Ilość zużycia wody ustalono na podstawie danych uzyskanych od inwestora oraz na podstawie obowiązujących norm przepisów prawnych. W związku z funkcjami jakie będzie spełniał obiekt ustala się następującą liczbę użytkowników: 10 osób personel + 35 osób uczestniczących w zajęciach. Przeciętne normy zużycia wody przyjęto na podstawie Dz. U. nr 8 poz. 70 z 14 stycznia 2002. Zużycie to wynosi: 15 na osobę (dla osoby przebywającej w Domu Kultury)