



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” PO S.01.01.00-00-003/07

Piotrków Trybunalski, dn. 21.11.2013r.

SPZ.271.8.7.2013

**WYKONAWCY UŻYWAJĄCY SIĘ
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego oraz ulicach przyległych wraz z przedłużeniem kolektora nr III w Piotrkowie Trybunalskim – cz. II, będącego wykonaniem części zadania: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych” w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”, stanowiącego część Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-003/07”

1. Pytanie

W projekcie wykonawczym podane są studnie z kręgów żelbetowych DN1000 natomiast w Warunkach Technicznych wydanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Piotrkowie Trybunalskim studzienki mają być wykonane z kręgów żelbetowych DN1200.

Proszę o sprecyzowanie jakiej średnicy mają zostać wykonane studzienki na przedmiotowym kontrakcie.

Odpowiedź (1)

Studnie mają być zastosowane zgodnie z projektem budowlanym tj. studnie żelbetowe Dn1000.

2. Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie w studniach umieszczonych w poboczach zwężek Redukcyjnych

Odpowiedź (2)

Zamawiający dopuszcza stosowanie w studniach umieszczonych w poboczach zwężek redukcyjnych.

3. Pytanie

Prosimy o informację czy kosztorysy uproszczone załączamy do oferty?

Odpowiedź (3)

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć kosztorys najpóźniej do dnia podpisania umowy z Zamawiającym.

4. Pytanie

W dokumentacji przetargowej do decyzji GDDKiA załączony jest profil, na którym pokazano studnie „K16” i „m” jako studnie z PE DN1000 natomiast w projekcie na profilach studnie te są do wykonania jako żelbetowe DN1000. Proszę o wskazanie z jakiego materiału mają zostać wykonane w/w studnie.

Odpowiedź (4)

Należy wykonać studnie żelbetowe Dn1000.

Pełnomocnik: Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ds. Realizacji Projektu
Measure Authorising Officer

Adam Karzownik