



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź-Teren
Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Narutowicza 35
tel. 44 647 54 96, fax 44 647 14 04
piotrkow.OLT@pgedystrybucja.pl



01-KAN-006501-2012
Piotrków Tryb., 18.09.2012r.
01-RM-001426-2012

Urząd Miasta
Biuro Inwestycji i Remontów
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Tryb.

WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI

Odpowiadając na Państwa wniosek o określenie warunków usunięcia kolizji z dnia **06.09.2012r.** z datą wpływu do Rejonu **07.09.2012r.**, określa się następujące warunki przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych będących własnością PGE Dystrybucja S.A., kolidujących z projektowaną przebudową:

mostów w ulicy Wojska Polskiego oraz Starowarszawskiej w Piotrkowie Trybunalskim w związku z inwestycją pn. Regulacja rzeki Strawy.

1. Miejsce występującej kolizji:

1.1 działki o nr ewid. 138, 88, 89/2, 90, 148 położone przy ul. Starowarszawskiej

1.2 działki o nr ewid. 88, 89/2, 91 położone przy ul. Wojska Polskiego

2. Sieci wchodzące w kolizję z projektowaną budową, będące własnością Spółki:

2.1 słup przelotowy typu P-13/ŻN (na dz. nr 90) wraz z przyłączem do posesji nr 17 - w linii napowietrznej AL 4x35+2x25mm² zasilanej ze stacji nr 1-0045 „Garncarska” nr obwodu 1-0045-02 – dotyczy ul. Starowarszawskiej;

2.2 kable elektroenergetyczne 0,4kV typu 2 x YAKY 4x240mm² wychodzące ze stacji nr 1-0440 „Szpital Zamkowa” (zasilające Odb. przy ul. Wojska Polskiego 27) - nie są na majątku PGE Dystrybucja S.A. z uzgodnieniem przebudowy należy zwrócić się do właściciela.

Stan techniczny przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych jest dobry oraz umożliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urządzeń oraz celem, dla którego mają służyć. Przedmiotowe urządzenia elektroenergetyczne są stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urządzeń wskazanych punkcie 2 jest możliwa wyłącznie w przypadku zawarcia ze Spółką umowy i pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zmianą lokalizacji ww. urządzeń.

4. W celu usunięcia przewidywanej (występującej) kolizji należy:

- a) przenieść/odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji, stosując Wytyczne budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:
1. istniejący słup przelotowy wraz z przyłączem zasilającym posesję nr 17 przy ul. Starowarszawskiej należy zdemontować;
 2. w miejscu nie kolidującym z projektowaną przebudową należy wstawić nowy słup przelotowy z żerdzi typu E4,3 - z projektowanego słupa wykonać przyłącze napowietrzne typu AsXS_n 4x25mm² do posesji nr 17;
 3. istniejący słup przelotowy drewniany (naprzeciwko posesji nr 15 przy ul. Starowarszawskiej) z uwagi na zwiększoną długość przęsła 50m wymienić na nowy z żerdzi typu E4,3, istniejące przyłącze napowietrzne oraz oprawę oświetlenia ulicznego przenieść na projektowany słup;
- b) wykonać projekt budowlany i wykonawczy, zawierający oddzielną część dotyczącą budowy/przeniesienia urządzeń elektroenergetycznych:
- określonych w pkt. a)**
- c) uzgodnić dokumentację projektową w
- PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren RE Piotrków Trybunalski, ul. Narutowicza 35, 97-300 Piotrków Tryb.**
w zakresie przeniesienia/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych,
- d) uzyskać pozwolenia na budowę przeniesionych/odtworzonych urządzeń lub dokonać zgłoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),
- e) uzyskać zgody właścicieli gruntów, na których zostaną usytuowane urządzenia energetyczne, sporządzone w formie umów. Wymagane jest, by załącznikiem do umowy cywilno-prawnej – zgody zawartej z właścicielem działki było uwidocznione usytuowanie urządzeń na działce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,
- f) spowodować ustanowienie własnym kosztem i staraniem dla nieruchomości, na których zostaną usytuowane urządzenia elektroenergetyczne, służebności przesyłu (**nie dotyczy pasa drogowego**) na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (dla osób fizycznych dodatkowo: „akt notarialny ustanawiający służebność przesyłu musi być zawarty przed demontażem urządzeń”). Służebność powinna być ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreślony. Przy ustanowieniu służebności przesyłu na nieruchomości, integralną częścią aktu notarialnego jest załącznik graficzny z określeniem terenu nieruchomości objętego służebnością. Służebność powinna obejmować nieodpłatne udostępnienie PGE Dystrybucja S.A. nieruchomości w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak również do zapewnienia dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do urządzeń stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A. znajdujących się na nieruchomości w celu usunięcia awarii, kontroli, przeglądu, modernizacji, rozbudowy oraz dostępu do układu pomiarowo – rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. służebność przesyłu wzdłuż linii przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego z wpisem do księgi wieczystej. Powyższa służebność będzie polegała na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokości 2m na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie dostępu do niej (prawo dojścia i dojazdu), wraz z niezbędnym sprzętem, jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwodów, jak również konserwacji, przeprowadzania remontów, usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądu oraz ewentualnej likwidacji i demontażu urządzeń elektroenergetycznych.

- g) przenieść/odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji,
 - h) zdemontować urządzenia związane z usunięciem kolizji,
 - i) pokryć koszty demontażu urządzeń związanych z usunięciem kolizji,
 - j) rozliczyć się ze Spółką z materiałów pochodzących z demontażu urządzeń związanych z usunięciem kolizji.
 - k) Przedłożyć do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.
5. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy o przeniesieniu na Spółkę w drodze nieodpłatnego przekazania lub jako świadczenia za działania na majątku Spółki własności nowo wybudowanych urządzeń lub nakładów inwestycyjnych, poczynionych na urządzeniach Spółki w związku z usunięciem kolizji oraz wydania urządzeń po ich przeniesieniu. Inwestor zobowiąże wykonawcę do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montażowe i zabudowane urządzenia elektroenergetyczne.
6. Termin ważności Warunków ustala się na **2 lata od daty niniejszego pisma**.
7. Od niniejszych warunków usunięcia kolizji służy prawo wniesienia odwołania do Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A za pośrednictwem Oddziału wydającego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usunięcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowią podstawy do rozpoczęcia realizacji prac budowlano-montażowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących urządzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie porozumienia/umowy pomiędzy Stronami.

Do wiadomości:

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze
BIOPROJEKT Grzegorz Jaśki
Ul. Fabryczna 26
97-310 Moszczenica

RM, RU, RP – infos

Paweł Kołtunowski
opracował

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź - Teren
Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski
Dyrektor Rejonu
Włodzisław Kulis
.....
zatwierdził



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź-Teren
Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Narutowicza 35
tel. 44 647 54 96, fax 44 647 14 04
piotrkow.OLT@pgedystrybucja.pl

Piotrków Tryb. dn., 01.10.2012r.
L. dz.: 01-UzgProjektów-000034-2012

**Zakład Projektowo-Uslugowy
DELTA
Ul. Kwiatowa 52
97-300 Piotrków Tryb.**

Rejon Energetyczny Piotrków Tryb. po sprawdzeniu przedmiotowego projektu budowlanego pt. **„Regulacja rzeki Strawy oraz przebudowa mostów przy ulicy Pereca w Piotrkowie Tryb. Branża elektryczna.”** – w zakresie przebudowy (usunięcia zaistniałych kolizji) z siecią elektroenergetyczną 0,4kV **uzgadnia go pozytywnie.**

Zakres projektu objęty uzgodnieniem:

- lokalizacja słupów 0,4kV na mapie (demontaż i budowa 2 szt. słupów),
- schematy jednokreskowe,
- profil skrzyżowana linii 0,4kV z ul. Pereca,
- zastosowane materiały i rozwiązania techniczne;

Projekt uzgodniono w zakresie zgodności z:

- „Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE”,
- Warunkami usunięcia kolizji znak 01-RM-001426-2012 z dnia 18.09.2012r.,
- lokalizacją projektowanych urządzeń w terenie;

Uzgodnienie niniejsze jest ważne 2 lata. Za poprawność rozwiązania techniczno-ekonomicznego oraz zgodność z przepisami i normami odpowiada jednostka projektowa.

Informujemy, że jeden egzemplarz projektu budowlanego i wykonawczego pozostaje w RE Piotrków Tryb.

Do wiadomości:

RU, RP, RD, CD1 - infos

Kopia: RM

KIEROWNIK
WYDZIAŁU MAJĄTKU SIECIOWEGO

Marek Filipczak



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź-Teren
90-105 Łódź, ul. Piotrkowska 58
tel. 42 675 20 00, fax 42 675 20 01
centrala.OLT@pgedystrybucja.pl

2012 09 26

P.P.W. „BIOPROJEKT”
WPŁYNĘŁO

Dnia 28 WRZ. 2012

L. dz. 240/2012

Łódź, dn.

Znak: 10-PP-002306-2012/ŁA

P.P.W. „BIOPROJEKT”

Grzegorz Jaśki

ul. Armii Krajowej 22b lok.9

97- 300 Piotrków Trybunalski

Na pismo znak: -

z dnia: 24.09.2012r. (zarejestrowane w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren w dniu 25.09.2012r.)

Dotyczy: sprawdzenia projektu budowlanego przebudowy sieci elektroenergetycznej 15 kV PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren, z którą koliduje modernizacja rzeki Strawy oraz modernizacja mostów przy ul. Pereca w miejscowości Piotrków Trybunalski.

Uzgodnienie nr 4250/10/2012/01

Nazwa obiektu:	Modernizacja koryta rzeki Strawy oraz modernizacja mostów przy ul. Pereca, które kolidują z linią kablową 15 kV PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren „Piotrków Wschód – ZDZ”
Adres obiektu:	Piotrków Trybunalski, ul. Garncarska i Pereca (działki nr ewid.: 90, 204, 193/2)
Inwestor:	Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ; 97-300 Piotrków Trybunalski ; Pasaż Karola Rudowskiego 10
Jednostka projektowa:	Zakład Projektowo – Usługowy „DELTA” Jacek Jakubowski; 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Kwiatowa 52
Przedmiot projektu:	„Projekt budowlany przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej”
Zakres projektu objęty uzgodnieniem:	- budowa odcinka linii kablowej 15 kV - demontaż odcinka linii kablowej 15 kV
Podstawa uzgodnienia:	Warunki usunięcia kolizji nr 49/10/2012/01 (pismo znak:10-PP-001995-2012/ŁA) określone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren w dniu 23.08.2012r.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren po sprawdzeniu zgodności z ww. warunkami usunięcia kolizji uzgadnia przedłożony projekt

Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian i uzupełnień w projekcie):

1. Projektowany odcinek linii kablowej 15 kV należy układać zachowując podany przez producenta minimalny promień gięcia ww. linii kablowej 15 kV.

Ustalenia końcowe:

1. Uzgodnienie ważne jest 2 lata.
2. Za poprawność rozwiązania techniczno-ekonomicznego oraz zgodność z przepisami odpowiada jednostka projektowa.

K/o:

1. RE Piotrków Trybunalski (wysyłka Infos-KAN)
2. PP + projekt

Kierownik
Wydziału Przyłączania i Rozwoju
Tadeusz Jabłoński

