



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź-Teren
Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Narutowicza 35
tel. 44 647 54 96, fax 44 647 14 04
piotrkow.OLT@pgedystrybucja.pl

Piotrków Tryb., dnia 10.12.2013 r.

Nr 01-RM-004457-2013

**Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Tryb.**

WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI

Odpowiadając na wniosek z dnia 29.11.2013r. określa się następujące warunki przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych będących własnością PGE Dystrybucja S.A., kolidujących z projektowaną przebudową:
ulicy Zawilej w Piotrkowie Trybunalskim

1. Miejsce występującej kolizji:

ulica Zawila w Piotrkowie Trybunalskim (przy ulicy Regatowej) dz. nr ewid. 79/1, 80/6

2. Sieci wchodzące w kolizję z projektowaną budową, będące własnością Spółki:

- 2.1 stanowisko słupowe nr 8 typu Or-10/ŻN słup w linii napowietrznej z 0,4kV zasilanej ze stacji nr 1-1492 „Jeziorna 7” obwód nr 2;

Stan techniczny przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych jest dobry oraz umożliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urządzeń oraz celem, dla którego mają służyć. Przedmiotowe urządzenia elektroenergetyczne są stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urządzeń wskazanych punkcie 2 jest możliwa wyłącznie w przypadku zawarcia ze Spółką umowy i pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zmianą lokalizacji ww. urządzeń.

4. W celu usunięcia przewidywanej (występującej) kolizji należy:

- a) przenieść/odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji, stosując Wytyczne budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

Linii 0,4kV:

1. istniejący słup nr 8 w linii 0,4kV kolidujący z rozbudową drogi zdemontować;
2. w nowym miejscu nie kolidującym z projektowaną ulicą należy wybudować nowe stanowisko słupowe z żerdzi wirowanej typu E lub EPV;
3. istniejące przewody linii 0,4kV przewiesić na projektowany słup;
4. Istniejące przyłącze kablowe 0,4 kV zasilające posesję na działce nr ewid. 80/2 połączyć z linią 0,4kV na projektowanym słupie;
5. w miejscu połączenia linii nieizolowanej z izolowaną (na przewodach fazowych) zainstalować ograniczniki przepięć typu BOP-R 0,5/5kA wartość rezystancji $R_U \leq 10\Omega$;
7. Istniejącą oprawę oświetlenia ulicznego przewiesić na projektowany słup linii 0,4kV;

- b) wykonać projekt budowlany i wykonawczy, zawierający oddzielną część dotyczącą budowy/przeniesienia urządzeń elektroenergetycznych:
określonych w pkt. a)
- c) uzgodnić dokumentację projektową w
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren RE Piotrków Trybunalski przy ul. Narutowicza 35, 97-300 Piotrków Trybunalski.
w zakresie przeniesienia/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych,
- d) uzyskać pozwolenia na budowę przeniesionych/odtworzonych urządzeń lub dokonać zgłoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),
- e) uzyskać zgody właścicieli gruntów, na których zostaną usytuowane urządzenia energetyczne, sporządzone w formie umów. Wymagane jest, by załącznikiem do umowy cywilno-prawnej – zgody zawartej z właścicielem działki było uwidocznione usytuowanie urządzeń na działce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,
- f) przenieść/odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji,
- g) zdemontować urządzenia związane z usunięciem kolizji,
- h) pokryć koszty demontażu urządzeń związanych z usunięciem kolizji,
- i) rozliczyć się ze Spółką z materiałów pochodzących z demontażu urządzeń związanych z usunięciem kolizji,
- j) przedłożyć do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.
5. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy o przeniesieniu na Spółkę w drodze nieodpłatnego przekazania lub jako świadczenia za działania na majątku Spółki własności nowo wybudowanych urządzeń lub nakładów inwestycyjnych, poczynionych na urządzeniach Spółki w związku z usunięciem kolizji oraz wydania urządzeń po ich przeniesieniu. Inwestor zobowiąże wykonawcę do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montażowe i zabudowane urządzenia elektroenergetyczne.
6. Termin ważności Warunków ustala się na **2 lata od daty niniejszego pisma.**
7. Od niniejszych warunków usunięcia kolizji służy prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania na adres: **PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren, 90-021 Łódź ul. Tuwima 58.**

Niniejsze Warunki Usunięcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowią podstawy do rozpoczęcia realizacji prac budowlano-montażowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących urządzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie porozumienia/umowy pomiędzy Stronami.

Do wiadomości: RM/I, RM/E, RP – infos

Kopia: RM/R


Paweł Kołtunowski
opracował

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź - Teren
Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski
Dyrektor Rejonu
Włodzimierz Kuliś
.....
zatwierdził