

UWAGI

1. W miejscach skrzyżowań proj. budowy sieci kanalizacji deszczowej z kablami telefonicznymi oraz energetycznymi niskiego napięcia należy, na istniejącej infrastrukturze podziemnej, zamontować deszczelne rury ochronne ARGT DN110 długość L=3,0 m.
   W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia należy zamontować rury ochronne ARGT DN160 L=3,0 m.
2. Projektowany rurociąg sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym.
3. Rzeczywiste rzędne gazociągów należy ustalić po wykonaniu przekopów kontrolnych w obecności gestora sieci gazowej.

W przypadku wystąpienia zbliżeń zastosować należy stalowe rury ochronne.

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE OMEGA S.C. M.WIERZBOWSKI, D.MAŁKOWSKI, D. URBASIEWICZ, D.RADOMSKI
tel/fax: (0-44)758-12-12 , e-mail: biuro@e-mega.pl, www.e-mega.pl

OBIEKT	PRZEBUDOWA UL. TADEUSZKI, UL. SZCZĘSNEGO, DZ.NR EWID.: 74, 127, 183, 474, 821, 136, 183/3
MIEJSCOWOŚĆ	GMINA: MIŃSK MAZOWIECKI, OBRĘB: MIŃSK MAZOWIECKI, AM-36, AR-1, DZIAŁKA: 28, 37-183, 75/3 MIŃSK MAZOWIECKI
TEMAT	PRZEBUDOWA UL. ZAKOPIANE / WYL. 2 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, W ENNACH: ZAGRODA PN. "TRAKT WIELU RZECZY - ETAP II"
ETAP OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA	2. KANDYDUJĄCY/ZAWODOWE, SZKOLNY
AUTORZY OPRACOWANIA	MGR. K. KOWALSKI
SPRAWDZAJĄCY	MGR. INŻ. ROBERT KOZŁOWSKI
UPRAWNIENIA NR, NAZ.	7/2/DOŚ/PM,
OPRACOWAŁ	MGR. INŻ. ROBERT KOZŁOWSKI

DATA	NUMER STRONY	SKALA
10.2014	1/10	1 : 500

PROFIL PODŁUŻNY SIECIOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

GRUDZIEŃ 2014