A

odejście na hydrant ppoż. w obrębie skrzyżowania ul. Zamkowej z ul. Zamurową (węzeł W23)



B

odgałęzienie proj. sieci wodociągowej w obrębie skrzyżowania ul. Zamkowej z ul. Zamurową (węzeł W21)



C

włączenie proj. sieci wodociągowej w ul. Zamkowej do istn. sieci wodociągowej w ul. Garncarskiej (węzeł W1)



WYKAZ ELEMENTÓW SKŁADOWYCH WĘZŁÓW

1 - rura trójwarstwowa PE100 SDR11 DN125x11,4
2 - trójnik równoprzelotowy PE100 DN125 zgrzewany doczołowo
3 - tuleja PE100 DN125 z luźnym kołnierzem
4 - zasuwa klinowa, kołnierzowa bezgniazdowa DN100 z gładkim przelotem z żeliwa sferoidalnego GGG - 50
5 - króciec dwukołnierzowy DN100
6 - kolano dwukołnierzowe DN100 ze stopką
7 - nadziemny hydrant ppoż. DN100
8 - rura z żeliwna sferoidalnego DN100 mm
9 - kołnierz specjalny dwukomorowy do rur z żeliwa sferoidalnego DN100 PN16
10 - trójnik kołnierzowy równoprzelotowy DN100 z żeliwa sferoidalnego PN16
11 - trójnik kołnierzowy redukcyjny DN200/100 z żeliwa sferoidalnego PN16
12 - kołnierz specjalny dwukomorowy do rur z żeliwa sferoidalnego DN200 PN16
13 - rura z żeliwna sferoidalnego DN200 mm
14 - łuk kołnierzowy 45° DN 100 z żeliwa sferoidalnego PN16
15 - trójnik kołnierzowy redukcyjny DN150/100 z żeliwa sferoidalnego PN16
16 - zasuwa klinowa, kołnierzowa bezgniazdowa DN150 z gładkim przelotem z żeliwa sferoidalnego GGG - 50
17 - kołnierz specjalny dwukomorowy do rur z żeliwa sferoidalnego DN150 PN16
18 - rura z żeliwna sferoidalnego DN150 mm
19 - nawiertka NWZ/PE DN125/40 PN16
20 - zasuwa z żeliwa sferoidalnego, bezgniazdowa DN1½" PN16
21 - rura PE100 RC SDR11 DN40x3,7
22 - odejście boczne DN125/63 SDR11 PN16 do zgrzewania z nawiertką
23 - zasuwa klinowa DN50 PN16 z króćcami PE100 SDR11 DN63x5,8 do zgrzewania
24 - rura PE100 RC SDR11 DN63x5,8

D

połączenie proj. sieci wodociągowej w ul. Zamkowej z istn. siecią wodociągową w ul. Zamurowej (węzeł W6)



E

włączenie proj. sieci wodociągowej w ul. Zamkowej do istn. sieci wodociągowej w ul. Starowarszawskiej (węzeł W7)



F

włączenie proj. sieci wodociągowej w ul. Zamkowej do istn. sieci wodociągowej w ul. Zamkowej (węzeł W24)



LEGENDA

- odcinki projektowane węzłów sieci wodociągowej

- odcinki istniejące węzłów sieci wodocigowych

G

włączenie proj. sieci wodociągowej w ul. Zamkowej do istn. sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego (węzeł W37)



H

włączenie przyłącza DN40x3,7 mm



I

przepięcie przyłącza DN63x5,8 mm (węzeł W30)



J

włączenie proj. sieci wodociągowej do istn. sieci wodociągowej w obrębie skrzyżowania ul. Zamkowej z ul. Zamurową (węzeł W19)



BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE OMEGA S.C. M.ANDRYSIAK, D.KUCHARCZYK UL. I.KRASICKIEGO 2 RADOMSKO tel/fax: 0(44)738-12-01 , e-mail: biuro@o-mega.pl, www.o-mega.pl				
OBIEKT:	ULICA ZAMUROWA			
ADRES INWESTYCJI:	PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. ZAMUROWA DZ.NR EWID.: 74, 127, 183, 47/1, 87, 138, 193/2 OBRĘB 0021 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI			
INWESTOR:	URZĄD MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM UL. SZKOLNA 28, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI			
TEMAT:	PRZEBUDOWA UL. ZAMUROWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W RAMACH ZADANIA PN.: "TRAKT WIELU KULTUR - ETAP III"			
ETAP OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	
AUTORZY OPRACOWANIA:	IMIĘ I NAZWISKO :	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	
PROJEKTANT SPEC. INS. SANIT.:	mgr inż. ROMAN KSIĘŻNIK	LOD/1490/POOS/10		
SPRAWDZAJĄCY SPEC. INS. SANIT.:	mgr inż. ROBERT KOSELA	9/01/Wł.		
NAZWA RYSUNKU:	SKALA:	NUMER RYSUNKU:	DATA:	
SCHEMATY POŁĄCZENIOWE WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH	—	S-6	GRUDZIEŃ 2014	