

UWAGA!

1. W miejscach skrzyżowań proj. remontu istn. sieci kanalizacji sanitarnej z kablami telefonicznymi oraz energetycznymi niskiego napięcia należy, na istniejącej isfrastrukturze podziemnej, zamontować dwudzielne rury osłonowe AROT DN110 długości L=3,0 m.
   W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia należy zamontować rury osłonowe AROT DN160 L=3,0 m.
2. Lokalizacja proj. remontu istn. sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym.
3. Regulacja wysokościowa włazów istn. studni rewizyjnych do proj. niwelety drogi.
4. Rzeczywiste rzędne gazociągów należy ustalić po wykonaniu przekopów kontrolnych w obecności gestora sieci gazowej.

W przypadku wystąpienia zbliżeń zastosować należy stalowe rury ochronne.

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE OMEGA S.C. M.ANDRYSIAK, D.KUCHARCZYK UL. I.KRASICKIEGO 2 RADOMSKO
tel/fax: 0(44)738-12-01 , e-mail: biuro@o-mega.pl, www.o-mega.pl

OBIEKT:	ULICA ZAMUROWA		
ADRES INWESTYCJI:	PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. ZAMUROWA DZ.NR EWID.: 74, 127, 183, 47/1, 87, 138, 193/2 OBRĘB 0021 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI		
INWESTOR:	URZĄD MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM UL. SZKOLNA 28, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI		
TEMAT:	PRZEBUDOWA UL. ZAMUROWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W RAMACH ZADANIA PN.: "TRAKT WIELU KULTUR – ETAP III"		
ETAP OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU
AUTORZY OPRACOWANIA:	IMIĘ I NAZWISKO :	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT SPEC. INS. SANIT.:	mgr inż. ROMAN KSIĘŻNIK	LOD/1490/POOS/10	
SPRAWDZAJĄCY SPEC. INS. SANIT.:	mgr inż. ROBERT KOSELA	9/01/WŁ	

NAZWA RYSUNKU:	SKALA:	NUMER RYSUNKU:	DATA:
PROFIL PODŁUŻNY REMONTU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ	1:500 1:100	S-4	GRUDZIEŃ 2014